



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ:

инж. Тонка Атанасова
Директор на РИОСВ - Бургас



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД - 87/20.06.2018 год. на Директора на РИОСВ гр. Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2018 год. на 21.06.2018 год. е извършена комплексна проверка на „Мегакомерс 2001“ ЕООД, с. Люляково, община Руен – предприятие за млекопреработване.

Проверени компоненти и фактори :

- атмосферен въздух;
- отпадъци;
- шум

Цел на проверката:

Планов текущ контрол на:

1. Изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове;
3. Изпълнение изискванията на Закона за защита на шума в околната среда.

Проверени инсталации и дейности:

- Хладилни инсталации;
- Площадки за съхранение на отпадъци, генерирани на площадката.

Констатации от проверката:

Дружеството е с периодичен режим на работа -2,3 дни седмично, 8 часов работен ден. Основната дейност е млекопреработване.

Атмосферен въздух

Атмосферен въздух:

На територията на предприятието са инсталирани 2 броя хладилни инсталации, попадащи в обхвата на *Наредба за установяване на мерки по Прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой* (Наредбата), като от тях едната е действаща:

- Хладилна инсталация ZING FA в цех за преработка на мляко, заредена с хладилен агент R 22, количество 7 кг.

Експлоатират се 3 броя хладилни инсталации попадащи в обхвата на *Регламент (ЕС) № 517/2014 На Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006*

- Хладилна инсталация COPELAND CR47KQE в цех за преработка на мляко, заредена с фреон R404, количество 8 кг.;

- Хладилна инсталация- COPELAND CRNQ-0550E в цех за преработка на мляко, заредена с фреон R404, количество 8 кг.;

- Хладилна инсталация LRA 46 в цех за преработка на мляко, заредена с фреон R 404, количество 8 кг.

Проверките се осъществяват от Йордан Колев Димов. В момента не се представят досиета на хладилните системи за 2017 г., изготвени съгласно Приложение №1 към чл. 5, ал.2 от Наредбата за установяване на мерки по регламент (ЕО) № 1005/2009 и Приложение № 3 към чл. 29 от *Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.*

Външните тела на хладилното оборудване не са етикетирани съгласно изискванията на Приложение № 3 към чл. 7 от Наредбата за установяване на мерки по регламент (ЕО) № 1005/2009 и съгласно изискванията на *Регламент (ЕС) № 2015/2068 за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета, на формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове*.

По данни на присъстващия на проверката през 2017 г. на три от хладилните инсталации е заменен хладилния агент R22 с хладилен агент R 404. В момента на проверката не се представя действащ документ за правоспособност (сертификат) за лицето извършило извличането на HCFC (R22). Не се представя и информация относно третирането на R22 като отпадък.

Операторът е уведомен за влязла в сила от 01.01.2015 г. пълна забрана за употреба и/или пускането на пазара на непълно халогенирани хлорфлуорвъгледороди (HCFC), включително забрана за употреба и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид в съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой. Операторът на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015 г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл. 22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъгледороди (HCFC)

Шум.

Предприятието е разположено в централната част на село Люляково, община Руен. Основни източници на шум се явяват външните тела на четирите броя хладилни инсталации, както и вътрешния транспорт. Външните тела на хладилните инсталации са разположени във вътрешния двор на млекопреработвателното предприятие.

На запад предприятието граничи с главен път Бургас – Шумен. На юг и север граничи със собствени имоти на управителя на дружеството.

Отпадъци:

Дружеството е класифицирало според изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците /Наредбата/, отпадъци с код и наименование: 02 05 01 – материали, негодни за консумация или преработване, 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки, 15 01 02 – пластмасови опаковки и 20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак. За събирането и съхраняването на упоменатите отпадъци са обособени места на площадката, като за отпадък с код 02 05 01 е осигурена хладилна камера. През 2017 г. на площадката са генерирани минимални количества от отпадъци с код 15 01 01 и 15 01 02. Отпадъци с код 02 05 01 и 20 01 21* не са формирани. Дружеството притежава сключен договор за предаване на отпадъците за 2017 г. и до юни 2018 г. с „Бека интер“ ЕООД. Не се представя по време на проверката договор с Екарисаж за предаване на отпадък с код 02 05 01. До датата на проверката на площадката са генерирани отпадъци с код 16 01 17 – черни метали, 16 01 18 – цветни метали и 16 06 01* - оловни акумулаторни батерии. Посочените отпадъци не са класифицирани според изискванията на Наредбата. За третирането на тези отпадъци е сключен договор с „Бека интер“ ЕООД и „Беко интернешънъл“ ЕООД от 18.06.2018 г. На три от хладилните инсталации е заменен хладилния агент R22 с фреон R404 през 2017 г., но отпадъкът 14 06 01* - хлорофлуоровъглеродорди не е класифициран според изискванията на Наредбата и не се представя информация по време на проверката за третирането на отпадъка. В обекта се води заверена от Директора на РИОСВ-Бургас Отчетна книга. В Отчетната книга е необходимо да се водят записи за всички отпадъци на площадката. Дружеството се явява задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 1. Притежава Удостоверение от „Булекопак“ ЕООД № 3345/08.12.2017 г. за участие в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници :

1. Да се представят в РИОСВ – Бургас досиета за херметичност на хладилните инсталации, удостоверяващи извършените проверки за херметичност.

Срок: 9.07.2018 г.

Отговорник – управител

2. Външните тела на хладилните инсталации да се етикетират съгласно изискванията на Приложение № 3 към чл. 7 от Наредбата за установяване на мерки по регламент (ЕО) № 1005/2009 и съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/2068

Срок: 9.07.2018 г.

Отговорник - управител

3. Да се представи в РИОСВ – Бургас действащ документ за правоспособност (сертификат) за лицето извършило извличането на HCFC

Срок: 9.07.2018 г.

Отговорник – управител

4. В срок до 21.07.2018 г. да се класифицират според изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците отпадъците – черни метали и цветни метали с произход ремонтни дейности на МПС и оловни акумулаторни батерии;

Отговорник- управител

5. В срок до 21.07.2018 г. да се класифицират според изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците отпадъците – фреон R22 и да се представи в РИОСВ – Бургас информация относно третирането му;

Отговорник- управител

6. В срок до 21.07.2018 г. да се представи в РИОСВ-Бургас копие от договор с Екарисаж за предаване на отпадък с код 02 05 01.

Отговорник- управител

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок за изпълнение и отговорник.