



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-732/11/7. 01. 2020  
ГР. БУРГАС,

ДО  
МАРТИН ТАНЕВ

ГР. БУРГАС


**Относно:** Инвестиционно предложение „Изграждане на външен водопровод за захранване на ПИ с идентификатори 57491.18.514 и 57419.18.634 по КК, м. „Кошарите“, землище гр. Поморие, Община Поморие”, с възложител: Мартин Танев

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-732(10)/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на външен водопровод за захранване на ПИ с идентификатори 57491.18.514 и 57419.18.634 по КК, м. „Кошарите“, землище гр. Поморие, Община Поморие” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-732(9)/2018г, за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за имоти № 57491.18.514 и № 57491.18.634, местност „Кошарите“, гр. Поморие, община Поморие, с цел обединяване на имотите, последващо разделяне на 20 нови УПИ и ситуиране на една вилна сграда във всеки от тях”, с възложител: Мартин Танев, с което е определил, че плана не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на външен водопровод ПЕВП Ø 110x6,6, PN 10 с дължина L - 545 м за захранване на поземлени имоти с идентификатори 57491.18.514 и 57419.18.634 по КК, местност „Кошарите“, землище гр. Поморие, община Поморие, за което има сключен договор за изграждане и присъединяване на водоснабдителни и/или канализационни системи № 117/05.12.2019г. с „ВиК“ ЕАД. Трасето на новопредвидения водопровод ще започне от съществуващ уличен водопровод ПЕПВ ф110 до ПИ с ид. 57491.18.635, ще тръгне от запад и ще завърши до ПИ с ид. 57491.18.634, като се разположи на 2 метра от уличната регулационна линия. След водовземането на разстояние от 2



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



метра ще се монтира събирателен кран – СК DN100. По трасето на водопровода в близост до т. 9 и в края на водопровода до ПИ с ид. 57491.18.633 са предвидени пожарни хидранти DN 80-надземен. Захранването на пожарните хидранти е направено чрез отклонение от основния водопровод с тръба ПЕВП ф90. Предвиден е комбиниран въздушник ф50 в т. 16, разположен в шахта, тъй като водопровода сменя наклона си. Водопровода ще бъде разположен в имот № 5791.18.676 и 57491.18.681 – за селскостопански, горски, ведомствен път собственост на община Поморие. Достъпът на строителната техника да трасето на водопровода ще се осъществи по съществуващ път.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/. Най-близо разположените защитени зони по сухоземна линия са BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, обема и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС**



Бургас, к-с Лезув, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел.: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

