



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1787 - (1) 21. 08. 2020
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от съществуващ КРШ пред ПИ 134.80 до ново електромерно табло, което ще се монтира на фундамент между ПИ 134.164 и ПИ 134.166, зона по §4 от ЗСПЗЗ, с. Крушевец, общ. Созопол“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1787/2020г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от съществуващ КРШ пред ПИ 134.80 до ново електромерно табло, което ще се монтира на фундамент между ПИ 134.164 и ПИ 134.166, зона по §4 от ЗСПЗЗ, с. Крушевец, общ. Созопол“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изтегляне на кабелна линия 1kV от съществуващ КРШ, ситуиран пред ПИ № 134.80 до ново електромерно табло, което ще се монтира на фундамент между ПИ 134.164 и ПИ 134.166, с. Крушевец, общ. Созопол. Електрозахранването ще се извърши с цел захранване на масивна жилищна сграда в ПИ 134.164, зона по §4 от ЗСПЗЗ, с. Крушевец, общ. Созопол. Трасето на новопредвидената кабелна линия ще е 111м и същата ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4 м. При пресичане на уличното платно, кабелът ще се изтегли в PVC тръби $\phi 160$, в бетонов кожух, а при пресичане на канали в HDPE (KD) тръби $\phi 160$, в изкоп с размери 1.1/0.4м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г., Изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/2013г.).



Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

