



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1519

06.06.2022

ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС


ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Монтаж на трафопост в ПИ с идентификатор 07079.603.766 по КК на гр. Бургас, кабели 20кV от нов БКТП до съединителни муфи в мястото на разкъсване /пред ПИ с идентификатор 07079.603.171 по КК/ на съществуващ кабел ТП „Албакор“ - БКТП „Яким“, подмяна на силов трансформатор и изтегляне на кабели НН от нов БКТП и БКТП „Яким“ до нови електромерни табла до фасада на сгради в ПИ с идентификатори 07079.603.126, 07079.603.170 и 07079.603.171 по КК на гр. Бургас“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1519/2022 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на трафопост в ПИ с идентификатор 07079.603.766 по КК на гр. Бургас, кабели 20кV от нов БКТП до съединителни муфи в мястото на разкъсване /пред ПИ с идентификатор 07079.603.171 по КК/ на съществуващ кабел ТП „Албакор“ - БКТП „Яким“, подмяна на силов трансформатор и изтегляне на кабели НН от нов БКТП и БКТП „Яким“ до нови електромерни табла до фасада на сгради в ПИ с идентификатори 07079.603.126, 07079.603.170 и 07079.603.171 по КК на гр. Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционното предложение се предвижда в ПИ с идентификатор 07079.603.766 по КК на гр. Бургас да се изгради нов трафопост БКТП 20/0.4кV, с мощност 1х800кVA. Електрозахранването на БКТП-нов в ПИ с идентификатор 07079.603.766 по КК ще се осъществи като се разкъса съществуващ кабел 20кV между ТП „Албакор“ - БКТП „Яким“. Новопроектираните кабели ще бъдат положени в изкоп с размери 0.9/0.6м на минимум 60см от границите на имоти и сгради. При преминаване на пътя кабелите ще бъдат изтеглени в съществуващи тръби заложени при изграждане на настилките. БКТП „Яким“ е съществуващ трафопост, разположен в ПИ с идентификатор 07079.603.125 по КК, в трансформаторното му помещение е монтиран силов трансформатор 400 кVA, който ще се подмени с нов 800 кVA.

Сградата, предмет на външното ел. захранване е със сключено застрояване на сутерена между ПИ с идентификатори 07079.603.126, 07079.603.170, 07079.603.171 по КК и се състои от пет отделни входа. На фасадата на всеки вход с достъп отвън, ще се монтира ново ЕТ, на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



фундамент. Новите ЕТ ще се хранят с кабели 0,4кV от БКТП „Яким“ и от БКТП-нов. За сградите са налични Разрешения за строеж издадени от Община Бургас: № О-80/21.08.2018 г., влязло в сила 09.09.2018 г. и Заповед за фактическа грешка №2509/13.09.2018 г.; № О-81/21.08.2018 г., влязло в сила 09.09.2018 г. и Заповед за фактическа грешка №2511/13.09.2018 г.; О-82/21.08.2018г., влязло в сила 09.09.2018г. и Заповед за фактическа грешка №2512/13.09.2018г.

Новопроектираните кабели да бъдат положени свободно в изкопи, при пресичане на уличното платно, ще бъдат изтеглени в PVC тръби $\varnothing 110$ в бетонов кожух. В сутерена на сградата новопроектираните кабели ще се положат по перфорирани кабелни скари.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на 1,25 км/ е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населено място, извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (инженерна инфраструктура за ел.захранване на обекти), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

