



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1520 (2)
ГР. БУРГАС

ДО 10. 06. 2022
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС


ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабел НН от ТП „Балканбас“, разположен в ПИ с идентификатор 07079.820.566 по КК на гр. Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1544 по КК на гр. Бургас; Кабел НН от нов КРШ до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.1544 по КК на гр. Бургас /УПИ VIII-1544, кв. 35, кв. „Сарафово“, гр. Бургас/ за захранване на обект в същия имот; Кабел НН от нов КРШ до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.1543 по КК на гр. Бургас /УПИ XVII-1543, кв. 35, кв. „Сарафово“, гр. Бургас/ за захранване на обект в същия имот”, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1520/2022 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от ТП „Балканбас“, разположен в ПИ с идентификатор 07079.820.566 по КК на гр. Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1544 по КК на гр. Бургас; Кабел НН от нов КРШ до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.1544 по КК на гр. Бургас /УПИ VIII-1544, кв. 35, кв. „Сарафово“, гр. Бургас/ за захранване на обект в същия имот; Кабел НН от нов КРШ до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.1543 по КК на гр. Бургас /УПИ XVII-1543, кв. 35, кв. „Сарафово“, гр. Бургас/ за захранване на обект в същия имот”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се: - полагане на кабел НН от ТП „Балканбас“, разположен в ПИ с идентификатор 07079.820.566 по КК на гр. Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1544 по КК на гр. Бургас; - полагане на кабел НН от нов КРШ до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.1544 по КК на гр. Бургас /УПИ VIII-1544, кв. 35, кв. „Сарафово“, гр. Бургас/ за захранване на обект в същия имот; - полагане на кабел НН от нов КРШ до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.1543 по КК на гр. Бургас /УПИ XVII-1543, кв. 35, кв. „Сарафово“, гр. Бургас/ за захранване на обект в същия имот.

За сградите, от Община Бургас са издадени Разрешения за строеж №И-67/27.11.2019 г. и №И-66/27.11.2019 г., влезли в сила на 27.12.2019 г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Предвижда се на улична регулация пред ПИ с идентификатор 07079.820.1544 по КК на гр. Бургас /УПИ VIII-1544, кв. 35 по плана на кв. „Сарафово“/ да бъде монтиран нов КРШ. Електрозахранването на КРШ ще се осъществи от ТП „Балканбас“, разположен в ПИ с идентификатор 07079.820.566 по КК с кабел, тип NAY2Y 4x240 кв.мм. В ПИ с идентификатори 07079.820.1544 и 07079.820.1543 по КК ще бъдат монтирани 2 броя нови електромерни табла - ЕТ1 и ЕТ2. Таблата са предвидени за монтаж на фундамент. Захранването им ще се осъществи от новия КРШ. Кабелите 0,4кV ще бъдат положени в изкопи 0,8/0,4м и изтеглени в тръби под тротоари и пътища, общинска собственост.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (трасе на кабели, нови ЕТ) **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на 2,05 км/ е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населено място, извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (ел. захранване на сграда), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



г. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

