



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1521

ГР. БУРГАС

(2)
10.06.2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабели НН от ТП „Читалище“ в ПИ с идентификатор 07079.820.406 по КК на гр. Бургас до електромерни табла, монтирани в сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.589 по КК, (УПИ Х-589, кв. 51 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас), общ. Бургас“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1521/2022 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабели НН от ТП „Читалище“ в ПИ с идентификатор 07079.820.406 по КК на гр. Бургас до електромерни табла, монтирани в сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.589 по КК, (УПИ Х-589, кв. 51 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас), общ. Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се полагане на кабели НН от ТП „Читалище“ в ПИ с идентификатор 07079.820.406 по КК на гр. Бургас до електромерни табла, монтирани в сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.589 по КК, (УПИ Х-589, кв. 51 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас). За сградата е издадено Разрешение за строеж № И-19/01.04.2021 г. от Община Бургас, влязло в сила на 19.04.2021 г.

Електрозахранването ще се осъществи, като на фасадата на сградата в ПИ с идентификатор 07079.820.589 по КК бъдат монтирани 2 броя нови електромерни табла - ЕТ1 и ЕТ 2. Таблата са предвидени за монтаж на фундамент, захранени от ТП „Читалище“ с 2 броя нови кабели, тип NAY2Y 4x240кв.мм. Кабелите 0,4кV ще бъдат положени в изкопи 0,8/0,4м и изтеглени в тръби, при пресичане на пътното платно ще бъдат изтеглени в PVC тръба $\varnothing 110$ в бетонов кожух. Трасето на кабелите 0,4кV ще бъде в урбанизираната територия на кв. „Сарафово“, под тротоари и пътища - общинска публична собственост.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (трасе на кабели, нови ЕТ) **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на 2,085 км/ е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населено място, извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (ел. хранане на сграда), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.


При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

