



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1526 - 12/13. 06. 2022
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЦЕНТЪР

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищни сгради № 1 и № 2 в УПИ XXXVI-56, кв.72 (ПИ с идентификатор 07079.820.983 по КК на гр. Бургас) по плана на кв. „Сарафово“, община Бургас; Кабели НН от табло ниско напрежение /ТНН/ на ТП „703“ до нов КРШ, монтиран пред имот с идентификатор 07079.820.983 и от нов КРШ до два броя нови електромерни табла, монтирани в имот с идентификатор 07079.820.983 по КК на гр. Бургас, кв. „Сарафово“, община Бургас“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1526/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищни сгради № 1 и № 2 в УПИ XXXVI-56, кв.72 (ПИ с идентификатор 07079.820.983 по КК на гр. Бургас) по плана на кв. „Сарафово“, община Бургас; Кабели НН от табло ниско напрежение /ТНН/ на ТП „703“ до нов КРШ, монтиран пред имот с идентификатор 07079.820.983 и от нов КРШ до два броя нови електромерни табла, монтирани в имот с идентификатор 07079.820.983 по КК на гр. Бургас, кв. „Сарафово“, община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2408(3)/22.10.2019г. за инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в УПИ XXXVI-56, кв.72 /ПИ с идентификатор 07079.820.983 по КК/ по плана на местност «Овошките», кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За строеж „Жилищни сгради № 1 и № 2 в УПИ XXXVI-56, кв.72 (ПИ с идентификатор 07079.820.983 по КК на гр. Бургас) по плана на кв. „Сарафово“, община Бургас“, е издадено Разрешение за строеж № И-11/16.02.2021г. от Община Бургас.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищни сгради № 1 и № 2 в УПИ XXXVI-56, кв.72 (ПИ с идентификатор 07079.820.983 по КК на гр. Бургас) по плана на кв. „Сарафово“, община Бургас. За целта на улична регулация пред имота ще се монтира нов КРШ (кабелен разпределителен шкаф).

Ел. захранването му ще се осъществи от ТП „703“ в ПИ 07079.820.1213 с кабел NAY2Y 4x240кв.мм. До фасадите на новостроящите се сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.983 ще се монтират 2 броя нови електромерни табла – ЕТ1 и ЕТ2. Захранването им ще се осъществи от новия КРШ с кабели NAY2Y 4x95кв.мм. Кабелите 0,4кV ще се положат в изкопи 0,4/0,8м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищни сгради № 1 и № 2 в УПИ XXXVI-56, кв.72 (ПИ с идентификатор 07079.820.983 по КК на гр. Бургас) по плана на кв. „Сарафово“, община Бургас; Кабели НН от табло ниско напрежение /ТНН/ на ТП „703“ до нов КРШ, монтиран пред имот с идентификатор 07079.820.983 и от нов КРШ до два броя нови електромерни табла, монтирани в имот с идентификатор 07079.820.983 по КК на гр. Бургас, кв. „Сарафово“, община Бургас“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ XXXVI-56, кв.72 (ПИ с идентификатор 07079.820.983 по КК на гр. Бургас) по плана на кв. „Сарафово“, община Бургас и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо (на 2,62 км) е разположена акваториалната част на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение (подземен, линеен обект), както и че при реализирането му не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.


Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г. на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

