



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1635 (1)

ГР. БУРГАС

4. 06. 2022

ДО

„ДИАНА“ ООД

ПЛОЩАД „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ № 15, ЕТ. 1, ОФИС № 5

ГР. БЛАГОЕВГРАД

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение „Монтаж на бетонов комплексен трансформаторен пост (БКТП) 630 kVA към център за гуми „Диана“, разположен в УПИ I-9,10, кв. 22 по плана на гр. Бургас, община Бургас (ПИ с идентификатор 07079.2.3312 по КК)“, с възложител: „Диана“ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1635/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на бетонов комплексен трансформаторен пост (БКТП) 630 kVA към център за гуми „Диана“, разположен в УПИ I-9,10, кв. 22 по плана на гр. Бургас, община Бургас (ПИ с идентификатор 07079.2.3312 по КК)“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-160(1), ПД-161(1)/10.02.2022 г., за инвестиционно предложение: „Изграждане на навес към обект център за гуми „Диана“ и монтаж на инсталация за производство на ел. енергия върху покрив на сграда и по терена в УПИ I-9,10, кв. 22 по плана на гр. Бургас, общ. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.2.3312 по КК)“, с което е определил, че дейностите свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на бетонов комплексен трансформаторен пост (БКТП) 630 kVA към център за гуми „Диана“, разположен в УПИ I-9,10, кв. 22 по плана на гр. Бургас, община Бургас (ПИ с идентификатор 07079.2.3312 по КК). Монтажът на новопредвидения БКТП ще бъде във връзка с изграждането на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



инсталация за производство на ел. енергия към център за гуми „Диана“. Трафопостът ще се разположи в североизточната част на имота до съществуващ трансформаторен пост. Приблизителни размери на новия БКТП ще бъдат 4,50/2,60м.

„Център за гуми „Диана“, Автосервиз и склад“ е въведен в експлоатация с Удостоверение № 235/13.10.2008г., издадено от община Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,86 км) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по – горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че в имота няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.


При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

