



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1862 (11)

ГР. БУРГАС

24.03.2022

ДО

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ГР. СРЕДЕЦ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СРЕДЕЦ


Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 9,900 kWp в УПИ XI-199, кв. 4 по плана на гр. Средец, община Средец”, с възложител: Георги Димитров

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1862/2022 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 9,900 kWp в УПИ XI-199, кв. 4 по плана на гр. Средец, община Средец” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 9,900 kWp в УПИ XI-199, кв. 4 по плана на гр. Средец, община Средец. Фотоволтаичната централа ще се състои от 18 броя монокристални модули с мощност 550 Wp, разпределени в два стринга от 9 модула и 1 брой инвертор. Фотоволтаичните модули ще бъдат разположени върху покрива на съществуваща сграда в имота и на прилежащия терен, върху метална конструкция. Фотоволтаичната централа ще се присъедини към електроразпределителната мрежа чрез съществуващо главно разпределително табло /ГРТ/, свързано със съществуващ електромер, монтиран в ново външно електромерно табло, чрез кабел СВТ 4x16 кв.мм. Кабелът ще преминава изцяло през имота на възложителя. Имотът представлява дворно място с площ 614 кв. м, ведно с построена в него масивна жилищна сграда.

Предвидените дейности, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ XI-199, кв. 4 по плана на гр. Средец, община Средец не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-346/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.56/06.07.2021г).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.


При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

