



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1730(1)
ГР. БУРГАС, 27. 06. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ №1

ГР. ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Супермаркет за хранителни стоки с помещение за хляб и хлебни изделия“ в ПИ с идентификатор 51500.43.38 по КК на гр. Несебър, местност „Чаирите“, община Несебър; подобект: Трафопост БКТП 1х800кVA, кабели 20kV и 0,4kV“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1730/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Супермаркет за хранителни стоки с помещение за хляб и хлебни изделия“ в ПИ с идентификатор 51500.43.38 по КК на гр. Несебър, местност „Чаирите“, община Несебър; подобект: Трафопост БКТП 1х800кVA, кабели 20kV и 0,4kV“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас с издал следните документи:

– Решение № БС-122-ПР/28.12.2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което е постановил да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на супермаркет за хранителни стоки и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия в поземлени имоти с идентификатори 51500.43.14 и 51500.43.13, местност „Инджекьойско бласто“ по КККР, гр. Несебър, община Несебър“. Съгласно чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Решение № БС-122-ПР/28.12.2018 г. **не е изгубило правно действие.**

– Писмо с изх. № ПД-1825(28)/30.09.2019г. за „Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 51500.43.6 и 51500.43.32 по КК, м. „Инджекьойско бласто“, землище гр. Несебър, община Несебър, с цел обединяване на имотите в един общ УПИ“, с което е определил, че предложеният план не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

– Писмо с изх. № ПД-1024(7)/20.12.2021г. за промяна на процедираното инвестиционно предложение с Решение БС-122-ПР/2018г, с която се предвижда увеличаване на паркоместата в имота и *изграждане на нов БКТП в имота*, със становището е определил, че промяната не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и

реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно електрозахранване на обект „Супермаркет за хранителни стоки с помещение за хляб и хлебни изделия“ в ПИ с идентификатор 51500.43.38 по КК на гр. Несебър, местност „Чаирите“, община Несебър. За целите на новопредвиденото електрозахранване ще се изгради нов трафопост, тип БКТП 20/0.4кV, с мощност 1х800кVA в ПИ с идентификатор 51500.43.38 по ККР на гр. Несебър, местност „Чаирите“, община Несебър. Монтажът на новия БКТП ще бъде в изкоп върху пясъчна подложка. Електрозахранването на БКТП-нов ще се осъществи посредством разкъсване на съществуващ кабел 20кV между ПС „Хелиос“ - В/С „Морски санаториум“ и полагането им подземно. Новопроектираните кабели 20кV ще бъдат положени в изкопи 0,9/0,4м и 1,1/0,6м на 60см от основите на трафопоста и от имотни граници, при пресичане на пътища ще бъдат изтеглени в тръби. До фасадата на новия БКТП ще бъде монтирано ново електромерно табло (ЕТ). От табло НН на БКТП до ЕТ ще бъдат положени 2 броя кабели 0,4кV, тип NAY2Y 4х240мм² в изкоп 0,8/0,4м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 0,29 км) е с код BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/ 28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на ПИ с идентификатор 51500.43.38 по КК на гр. Несебър, община Несебър, трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение (линеен, подземен обект), при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху описаната по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г. на Министъра на околната среда и водите

гр. Бургас, к-с Лазур, уд. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

