



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1793 (17)  
ГР. БУРГАС, 01.07.2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС  
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №1  
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Удължаване на съществуващата въздушна мрежа ниско напрежение (ВМрНН) от съществуващ стоманобетонен стълб № 6-3, извод 2, кв. Банево до новомонтирано електромерно табло на границата на ПИ 07079.705.654 по КК на гр. Бургас (УПИ XII-654, кв.45 по плана на кв. Банево, гр. Бургас)“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1793/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Удължаване на съществуващата въздушна мрежа ниско напрежение (ВМрНН) от съществуващ стоманобетонен стълб № 6-3, извод 2, кв. Банево до новомонтирано електромерно табло на границата на ПИ 07079.705.654 по КК на гр. Бургас (УПИ XII-654, кв.45 по плана на кв. Банево, гр. Бургас)“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С писмо с изх. № ПД-72(1)/18.01.2021г. директорът на РИОСВ-Бургас е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII-654, кв. 45 (ПИ с идентификатор 07079.705.654 по КК) по плана на кв. Банево, гр. Бургас“ не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За обект „Еднофамилна жилищна сграда“ има Разрешение за строеж № О-18/05.03.2021г., издадено от Община Бургас.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда удължаване на съществуващата ВМрНН с изграждане на необходимия брой стоманобетонни стълбове (СБ) и помощни стълбове от съществуващ СБ стълб № 6-3, извод 2 от ВМрНН, кв. Банево до новомонтирано електромерно табло на границата на ПИ 07079.705.654 по КК на гр. Бургас (УПИ XII-654, кв.45 по плана на кв. Банево, гр. Бургас). За целта от съществуващ ТП „Явор“ (ПИ 07079.705.1316.1 по КК на гр.Бургас), до съществуващ стълб № 5 от ВМрНН, да се положи нов кабел тип NAY2Y 4x185кв.мм. След съществуващ стълб № 6-3, извод 2 ще се монтират три нови стълба за ВМрНН, тип КЦ 590/9,5 и НЦ 951/9,5 – 2 броя. От съществуващ краен стълб на въздушната мрежа ще се изтегли нова ВЛНН, тип ALR 3x70+71,5мм<sup>2</sup>. Пред ПИ с идентификатор 07079.705.654 по КК на гр. Бургас, се предвижда монтиране на нов помощен стоманотръбен стълб /7м/. От ВМрНН до помощен стълб ще се изтегли нова ВЛНН, тип ALR 4x16мм<sup>2</sup>. На фундамент до помощен стълб ще бъде монтирано ново електромерно



табло (ЕТ), тип ТЕПО 2М1ТЧ. Захранващият кабел до ЕТ ще бъде NYU-J 4x16мм<sup>2</sup>. Трасета на кабелните и въздушните линии ще минават през имоти с идентификатори: 07079.705.1316 (общинска публична собственост), 07079.705.3033 (общинска публична собственост, за улица), 07079.705.3034 (общинска публична собственост, за улица) и 07079.705.3017 (общинска публична собственост, за улица). Новопроектираните кабели ще се положат свободно в изкопи 0,8/0,4м. При пресичане на пътното платно кабелите ще се изтеглят в PVC тръби Ф160 в бетонов кожух, положена в изкоп 1,1/0,45м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Удължаване на съществуващата въздушна мрежа ниско напрежение (ВМрНН) от съществуващ стоманобетонен стълб № 6-3, извод 2, кв. Банево до новомонтирано електромерно табло на границата на ПИ 07079.705.654 по КК на гр. Бургас (УПИ XII-654, кв.45 по плана на кв. Банево, гр. Бургас)“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.17/26.02.2021г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, както и че не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА**

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г. на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

