



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1879

ГР. БУРГАС,

06.07.2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия НН от СМ на ул. „Ал. Стамболийски“ в точка на разкъсване на съществуващ КНН от ТНН на ТП „Дебелт“ 3 до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.617.230 (УПИ ХХІІІ-230, кв. 29 по плана на ж.к. „Възраждане“) по КК на гр. Бургас, община Бургас за храняване на жилищна сграда в имота“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1879/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия НН от СМ на ул. „Ал. Стамболийски“ в точка на разкъсване на съществуващ КНН от ТНН на ТП „Дебелт“ 3 до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.617.230 (УПИ ХХІІІ-230, кв. 29 по плана на ж.к. „Възраждане“) по КК на гр. Бургас, община Бургас за храняване на жилищна сграда в имота“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Писмо с изх. № ПД-2523(1)/17.11.2020г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХХІІІ-5685,5686, кв. 29 по плана на ж.к. „Възраждане“, град Бургас /ПИ с идентификатор 07079.617.230 по КК/“ с възложители: Мирослав Николов, Николай Николов и Янко Николов, с което е определил, че не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект «Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.617.230 по КК на гр. Бургас, УПИ ХХІІІ-230, кв. 29 по плана на ж.к. „Възраждане“, с административен адрес ул. «Ал. Стамболийски» № 53» е налично Разрешение за строеж № П-44/26.08.2021г., издадено от архитект при Община Бургас, влязло в сила на 15.09.2021г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабелна линия НН от СМ на ул. „Ал. Стамболийски“ в точка на разкъсване на съществуващ КНН от ТНН на ТП „Дебелт“ 3 до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.617.230 (УПИ ХХІІІ-230, кв. 29 по плана на ж.к. „Възраждане“) по КК на гр.



Бургас, община Бургас. Целта е да се осигури ел. хранване на обект „Жилищна сграда“ в имота. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4м, непосредствено в земята под тротоари, като при пресичане на пътни платна ще бъде изтеглен в предварително положена тръба в изкоп 1,1/0,45м. Трасето на кабела ще преминава през имоти с идентификатори 07079.617.250 и 07079.617.230 по КК на гр. Бургас.

Посочените дейности, свързани с реализация на гореописаното инвестиционно предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 0,68 км) е с код BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на ПИ с идентификатор 07079.617.230 (УПИ XXIII-230, кв. 29 по плана на ж.к. „Възраждане“) по КК на гр. Бургас, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.


*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА**

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г. на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

