



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1904(17)  
ГР. БУРГАС, 13. 07. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

**Относно:** инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Жилищна сграда с външни ВиК връзки“ в УПИ VII-315, кв. 33 по плана на с. Лъка, община Поморие“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1904/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Жилищна сграда с външни ВиК връзки“ в УПИ VII-315, кв. 33 по плана на с. Лъка, община Поморие“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2865/07.12.2021г. за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII, кв. 33 по плана на с. Лъка, община Поморие“, като е определил, че дейностите свързани с реализацията му не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

**С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на обект „Жилищна сграда с външни ВиК връзки“ в УПИ VII-315, кв. 33 по плана на с. Лъка, община Поморие.** За целта ще се монтират 6 нови стълба – 5 бр. тип КЦ 590/9,5 и 1 бр. НЦ250/9,5. На новите стълбове ще се окачат нови усукани изолирани проводници със сечение  $3 \times 70 + 71,5 \text{ мм}^2$ . На всеки новомонтиран стълб ще бъде направена връзка между PEN проводника и заземителната клема върху стълба. Захранването на обекта ще се осъществи като на последния новомонтиран стълб № 17 от въздушната мрежа НН ще се монтира ново електромерно табло, захранено посредством кабел NYUY-J  $4 \times 10 \text{ РЕ мм}^2$  от новия стълб № 17. Мястото на присъединяване към съществуващата електроразпределителна мрежа е съществуващ стълб №11, извод 1, трафопост „ЛЪКА 5“, извод СН „ЛЪКА“, п/ст „ХОРИЗОНТ“, Дължината на новата въздушна линия е 171 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Жилищна сграда с външни ВиК връзки“ в УПИ VII-315, кв. 33 по плана на с. Лъка, община Поморие“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ VII-315, кв. 33 по плана на с. Лъка, община Поморие и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.) При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12 във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ VII-315, кв. 33 по плана на с. Лъка, община Поморие, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, както и че не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаната защитена зона, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*


*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА**

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

