



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1952(1)

ГР. БУРГАС

25. 07. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение „Кабел НН от РК, монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.702.645 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 07079.702.675 по КК (УПИ XVII-581, кв. 7 по плана на кв. „Ветрен“), гр. Бургас, общ. Бургас за захранване на обект в същия имот“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1952/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от РК, монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.702.645 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 07079.702.675 по КК (УПИ XVII-581, кв. 7 по плана на кв. „Ветрен“), гр. Бургас, общ. Бургас за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-763(1)/02.04.2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с ограда в УПИ XVII-581, кв. 7 по плана на кв. „Ветрен“, гр. Бургас, община Бургас (ПИ с идентификатор 07079.702.675 по КК)“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За „Жилищна сграда и ограда“ в УПИ XVII-581, кв. 7 по плана на кв. „Ветрен“, гр. Бургас, (ПИ с идентификатор 07079.702.675 по КК) е издадено Разрешение за строеж № О-45/22.06.2021 г., от Община Бургас.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



С инвестиционното предложение се предвижда полагане на кабелна линия от РК монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.702.645 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 07079.702.675 по КК (УПИ XVII-581, кв. 7 по плана на кв. „Ветрен“), гр. Бургас, общ. Бургас за захранване на жилищна сграда в същия имот. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м, непосредствено в земя, под тротоарни настилки. Кабелната линия ще преминава през ПИ с идентификатор 07079.702.932 по ККР на гр. Бургас, с НТП „за второстепенна улица“. Дължината на кабелното трасе ще бъде 23 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето на кабела не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (в регулационните граници на кв. «Ветрен») и характера на инвестиционното предложение (линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.


При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

