



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2047 (2)  
ГР. БУРГАС 27. 07. 2022

ДО  
ЕРДЖАН ХЮСЕИН  
ГР. АЙТОС,  
чрез ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВА - пълномощник  
ГР. БУРГАС

### КОПИЕ ДО ОБЩИНА АЙТОС


**Относно:** инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 кV - отклонение за присъединяване на фотоволтаична централа /ФЕЦ/ в УПИ IX-159, кв. 25 по плана на с. Пещерско, община Айтос“, с възложител ЕРДЖАН ХЮСЕИН

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2047/2022 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 кV - отклонение за присъединяване на фотоволтаична централа /ФЕЦ/ в УПИ IX-159, кв. 25 по плана на с. Пещерско, община Айтос“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1591(1)/10.06.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ IX-159, кв. 25 по плана на с. Пещерско, община Айтос“, с което е определил, че дейностите свързани с реализация на предложението не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящата информация възложителят предвижда изграждане на кабелна линия ниско напрежение, която е отклонение за присъединяване на ФЕЦ в УПИ IX-159, кв. 25 по плана на с. Пещерско към електроразпределителната мрежа. За връзка с главното разпределително табло на централата с електромерното табло ще се изгради кабелна линия ниско напрежение изпълнена с



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



кабел тип САВТ 3х95+50 кв. мм. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4м. Трасето изцяло попада в жилищната регулация на с. Пещерско.

Мястото на присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа е: въздушна мрежа ниско напрежение, извод №2, стълб №5, ТП/БКТП Пещерско 1, КЛ/ВЛ Парка, п/ст Айтос.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Разглежданата кабелна линия не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG 0000151 "Айтоска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/26.02.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населено място, извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение (инженерна инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0000151 "Айтоска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*


*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА**

и.д. Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

