



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2046

ГР. БУРГАС,

28. 07. 2022

ДО

ОБЩИНА БУРГАС

„КОМЕРС – ТОНИ – 91“ ЕООД

ГРУД ИЛИЕВ

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на нов уличен водопровод по улица с идентификатор 07079.13.1160 по КККР от о.т.249 до съществуващ водопровод при о.т. 248 по улица с идентификатор 07079.13.152 по КККР на гр. Бургас, кв. „Банево“, община Бургас“, с възложители: ОБЩИНА БУРГАС, „КОМЕРС-ТОНИ-91“ ЕООД и ГРУД ИЛИЕВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2046/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на нов уличен водопровод по улица с идентификатор 07079.13.1160 по КККР от о.т.249 до съществуващ водопровод при о.т. 248 по улица с идентификатор 07079.13.152 по КККР на гр. Бургас, кв. „Банево“, община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас с Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) № БС-41-ПР/11.06.2021г., с което е постановил да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 11 вилни сгради в ПИ с идентификатори 07079.13.1283 (УПИ LXXXVII-36), 07079.13.1284 (УПИ LXXXVIII-36), 07079.13.1285 (УПИ LXXXIX-36), 07079.13.1286 (УПИ ХС-36), 07079.13.1425 (УПИ ХС1-36), 07079.13.1489 (УПИ ХСII-36), 07079.13.1936 (УПИ ХСIV-36), 07079.13.2003 (УПИ ХV-36), 07079.13.2058 (УПИ ХСVI-36), 07079.13.2059 (УПИ ХСVII-36), 07079.13.2060 (УПИ ХСVIII-36), обслужваща улица в ПИ 07079.13.1160 и трафопост тип БКТП в 07079.13.2061 (УПИ ХСIII-36), местност "Лозята", землище кв. Банево, Община Бургас", с възложител: „КОМЕРС ТОНИ – 91“ ЕООД. Съгласно чл.93, ал. 8 от ЗОС горесцитираното Решение №БС-41-ПР/11.06.2021 г., не е загубило правно действие. В Решението е разгледано захранването на сградите с питейна вода от съществуваща водопроводна мрежа в района, посредством водопроводно отклонение.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов уличен водопровод по улица с идентификатор 07079.13.1160 по КККР от о.т.249 до съществуващ водопровод при о.т. 248 по улица с идентификатор 07079.13.152 по КККР на гр. Бургас, кв. „Банево“, община Бургас. Новият водопровод ще бъде положен в северното платно на бъдещата улица от о.т.248 до о.т.249, кв. „Банево“, гр. Бургас, с дължина от 140 м. Целта е

ХСVIII, кв.41 по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас). В обхвата на трасето на бъдещия водопровод попадат имотите, разгледани в Решение № БС-41-ПР/11.06.2021г. на директора на РИОСВ – Бургас.

Захранването на новопроектирания водопровод ще се осъществи от съществуващ уличен водопровод ПЕВП DN110 при о.т.248. Връзката ще се направи с фасонни части. Водопроводът ще се изпълни от тръби ПЕВП DN90 PE100 PN10 SDR 17, положени в пътното платно на разстояние 0,55 м от линията на бордюра. Поради низходящия наклон на водопровода, за предпазване от натрупване на твърди частици в тръбата, в края му предвиденият надземен пожарен хидрант DN80 ще служи и като калник.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на нов уличен водопровод по улица с идентификатор 07079.13.1160 по КKKP от о.т.249 до съществуващ водопровод при о.т. 248 по улица с идентификатор 07079.13.152 по КKKP на гр. Бургас, кв. „Банево“, община Бургас“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на водопровода **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.17/26.02.2021г.) При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12 във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки проведената процедура за основното застрояване, местоположението на имота, трасето на водопровода, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение (линеен, подземен обект), както и че не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаната защитена зона, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА**

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г. на Министъра на околната среда и водите



Перушица" 67, ет.3, п.к.388

Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

