



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2153 (1)

ГР. БУРГАС 05. 08. 2022

ДО

„МЕРКУРИЙ 99” ООД

ГР. НЕСЕБЪР, К.К. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”, КВ. КАМЕЛИЯ № 283

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Нови кабелни линии 20kV от съединителни муфи със съществуващи кабели в ПИ с идентификатор 07079.602.837 по КК на гр. Бургас, община Бургас до съществуващ СРС на ВЛ „Калина“ и ВЛ „Тракия“ в ПИ с идентификатор 07079.3.2851 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „МЕРКУРИЙ 99” ООД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2153/2022 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Нови кабелни линии 20kV от съединителни муфи със съществуващи кабели в ПИ с идентификатор 07079.602.837 по КК на гр. Бургас, община Бургас до съществуващ СРС на ВЛ „Калина“ и ВЛ „Тракия“ в ПИ с идентификатор 07079.3.2851 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се проектиране и изграждане на кабелни линии 20kV от съединителни муфи със съществуващи кабели в ПИ с идентификатор 07079.602.837 по КК на гр. Бургас, община Бургас до съществуващ СРС на ВЛ „Калина“ и ВЛ „Тракия“ в ПИ с идентификатор 07079.3.2851 по КК на гр. Бургас, община Бургас, съгласно договор за изместване на енергиен обект № 3/2022 г.

Проектното трасе на кабели 20 kV започва от съединителни муфи в източния край на ПИ с идентификатор 07079.602.837, върви на североизток и пресича ПИ с идентификатор 07079.3.2847, с НТП „за второстепенна улица“, като и бъдещи пешеходни зони на ПИ с идентификатори 07079.3.2847 и 07079.3.2851, с НТП „за второстепенна улица“.

Проектът цели реконструкция на въздушните ел. проводи 20 kV ВЛ „Калина“ и ВЛ „Тракия“, полагане на нови дължини кабели 20 kV, тип NAS2XS(F)2Y 3x1x400 mm² от съединителни муфи 20 kV със съществуващи кабели пред В/С „ВХТИ“ ПИ 07079.602.837 до съществуващ СРС ЪМ 40°-952 на ВЛ „Калина“ и ВЛ „Тракия“ в ПИ 07079.3.2851. На конструкцията на ж.р. стълб ЪМ 40°-952 се монтират 6 броя ВО 25 kV, 10 kA за защитата от пренапряжения и 8 броя синтетични подпорни изолатори. Подвеждането на кабели 20kV към апаратура открит монтаж, новопроектирана на ж.р. стълб ще се извърши в ст. тръба 4' до височина +3,00м от кота терен. Екраните на кабелите ще се свържат посредством специализирани комплекти за безпойково заземяване или гъвкави заземления. Полагането на кабелите 20 kV в земята ще става на дъното на изкоп 1,1/0,5 м под котата на бъдещите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



тротоари, засипан с пясъчна подложка от 10 см и с резерв от 5% за компенсация при евентуално разместване на земните пластове. Положените кабели ще се превържат през 2-3 м и ще им се постави кабелна маркировка-червена. При пресичане на улицата, кабелите 20кV ще се изтеглят в 2 броя тръби ф 160 мм чрез хоризонтален сондаж на минимум 1,10 м под котата на бъдещия път.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданите кабелни линии не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 1,21 км) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (инженерна инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.


При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

*Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

