



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2202 (1)
ГР. БУРГАС 05. 08. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП „Момчев“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.7.147 по КК до ново електромерно табло (ЕТ) пред ПИ с идентификатор 67800.7.63 по КК за електрозахранване на вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.7.63 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2202/2022 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП „Момчев“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.7.147 по КК до ново електромерно табло (ЕТ) пред ПИ с идентификатор 67800.7.63 по КК за електрозахранване на вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.7.63 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № 8360/20.11.2013 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в УПИ Х-7063 /ПИ с идентификатор 67800.7.63 по КК/, м. „Буджака“, землище на гр. Созопол, общ. Созопол“, с което е определил, че дейностите свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За вилна сграда в УПИ Х-7063 /ПИ с идентификатор 67800.7.63 по КК/, м. „Буджака“, землище на гр. Созопол е налично Разрешение за строеж № 68/22.06.2021 г., издадено от гл. архитект на Община Созопол, влязло в сила на 20.07.2021 г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на кабелна линия 1kV от ТНН на ТП „Момчев“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.7.147 по КК на гр. Созопол до ново ЕТ пред ПИ с идентификатор 67800.7.63 по КК на гр. Созопол, с цел електрозахранване на вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.7.63 по КК на гр. Созопол.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Електрозахранването ще се осъществи чрез кабел, тип NAY2Y 4x35кв.мм до новото ЕТ, монтирано на фундамент на границата на имота. Трасето на кабелната линия ще преминава през ПИ с идентификатор 67800.7.649 по КК - За второстепенна улица. Новопроектираният кабел ще се положи в изкопи с размери: 0,8/0,4м, при пресичане на уличното платно ще бъде изтеглен в PVC тръба, в изкопи с размери: 1,1/0,6м. Дължината на кабелното трасе ще бъде 5м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданото трасе на кабелна линия не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. **Попада** в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и предвижданията по действащия ОУП на гр. Созопол, на който е извършена екологична оценка и оценка за съвместимост, както и характера на настоящото инвестиционно предложение (подземна инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.



При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

