



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1613

ГР. БУРГАС

21.06.2022

ДО

ИВАН КОСТОВ

ГР. СЛИВЕН

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 12,96 kW в УПИ VIII-45, кв. 11 по плана на с. Церковски, общ. Карнобат“, с възложител: Иван Костов

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1613/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 12,96 kW в УПИ VIII-45, кв. 11 по плана на с. Церковски, общ. Карнобат“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургасе издал писмо с изх. № ПД-965(1)/22.04.2021 г., за ИП „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 30 kW и кабелно електрозахранване за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа в УПИ VIII-45, кв. 11 по плана на с. Церковски, общ. Карнобат“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на нова фотоволтаична електроцентрала с мощност 12,96 kW в УПИ VIII-45, кв. 11 по плана на с. Церковски, общ. Карнобат. Фотоволтаичната електроцентрала ще се състои от 24 бр. фотоволтаични панела, всеки с номинална мощност 540 Wp, групирани в 2 стринга по 12 панела и един инвертор. Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани статично на

терена в имота. Застроената площ на ФЕЦ ще е 36 кв. м. Присъединяването на централата към електроразпределителната мрежа ще се извърши чрез изтегляне на въздушна кабелна линия от ГРТ на фотоволтаичната електроцентрала до ТЕПО, монтирано на стълба пред имота. Въздушната кабелна линия ще бъде с дължина 45 м.

За УПИ VIII-45 има издадена Заповед № РД-42/15.01.2021 г. от кмета на общ. Карнобат за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-45 и разделянето му на два нови УПИ: УПИ V-45 и **УПИ VIII-45**-предмет на настоящото инвестиционно предложение, със запазване на отреждането „за жилищно строителство“. УПИ VIII-45, кв. 11 представлява дворно място с площ 925 кв. м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабелната линия не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулационните граници на с. Церковски) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху гореописаната най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

