



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2360 (1)
ГР. БУРГАС 23. 08. 2022

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Нов кабел НН от ТНН на ТП “512“, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.501.84, ж.к. „Изгрев, гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на фасадата на сградата в ПИ с идентификатор 07079.501.111 (УПИ II-111, кв. 9 по плана на ж.к. „Изгрев“), за ел. захранване на жилищната сграда“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2360/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нов кабел НН от ТНН на ТП “512“, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.501.84, ж.к. „Изгрев, гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на фасадата на сградата в ПИ с идентификатор 07079.501.111 (УПИ II-111, кв. 9 по плана на ж.к. „Изгрев“), за ел. захранване на жилищната сграда“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2640/29.10.2018 г., за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-111, кв. 9 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.501.111 по КК)“, с което е определил, че предвидените дейности по реализация на ИП не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора Наредбата за ОС.

За жилищната сграда е издадено Разрешение за строеж № И-15/10.03.2021г., от Община Бургас.

С настоящото инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.501.111 (УПИ II-111, кв. 9 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас. За целта до фасадата на сградата ще се монтира ново електромерно табло,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



тип ТЕПО 26М1ТЧ. Електромерното табло ще се захрани, чрез полагане на нова кабелна линия 1kV, тип NAY2Y-J 4x185 mm² от съществуващ трафопост ТП „512“ находящ се в ПИ с идентификатор 07079.501.84, ж.к. „Изгрев, гр. Бургас. Трасето на кабелната линия ще преминава през имоти №№ 07079.501.301, 07079.501.304, 07079.501.84, 07079.501.20, 07079.501.111 и ще бъде положена в изкоп 0,4/0,8 м. Дължината на кабелното трасе ще бъде 110 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,61 км) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по – горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.


При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

