



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2434

ГР. БУРГАС 29. 08. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** Инвестиционно предложение „Нов кабел НН от ТНН на БКТП “650“, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.602.93, ж.к. „Славейков, гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на фасадата на сградата в ПИ с идентификатор 07079.602.811 (УПИ IV-811, кв. 7Г по плана на ж.к. „Славейков“), за ел. захранване на жилищната сграда“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2434/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нов кабел НН от ТНН на БКТП “650“, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.602.93, ж.к. „Славейков, гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на фасадата на сградата в ПИ с идентификатор 07079.602.811 (УПИ IV-811, кв. 7Г по плана на ж.к. „Славейков“), за ел. захранване на жилищната сграда“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.


Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Писмо с изх. № ПД-1780(1)/15.07.2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVII-95 /ПИ с идентификатор 07079.602.564/ и УПИ XVII-597 /ПИ с идентификатор 07079.602.597/, кв. 7Г по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- Писмо с изх. № ПД-1780(3)/17.02.2021 г. относно промяна в номера на УПИ, в който ще бъде изградена жилищната сграда - УПИ IV-811, кв. 7 г.

За жилищната сграда е издадено Разрешение за строеж №О-57/22.07.2021 г. от Гл. архитект на Община Бургас.

С настоящото инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.602.811 (УПИ IV-811, кв. 7Г по плана на ж.к.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





„Славейков“), гр. Бургас. За целта до фасадата на сградата ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО 21М2ТЧ. Електромерното табло ще се захрани, чрез полагане на нова кабелна линия 1kV, тип NAY2Y-J 4x185 mm<sup>2</sup> от съществуващ трафопост ТП „650“, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.602.93, ж.к. „Славейков, гр. Бургас. Трасето на кабелната линия ще преминава през имоти Трасето на кабелната линия ще минава през имоти: 07079.602.96 /общинска публична собственост, улица/, 07079.602.94 /общинска публична собственост, улица/, 07079.602.93 /частна собственост, за високо застрояване/ и ще бъде положена в изкоп 0,4/0,8 м. Дължината на кабелното трасе ще бъде 135 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 1,20 км) е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по – горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*


*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА**

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

