



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2124 (3)
ГР. БУРГАС 30. 08. 2022

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
КЕЦ- ПОМОРИЕ
УЛ. „СОЛНА“ № 1
ГР. ПОМОРИЕ

На Ваш Изх. № 4028-1/03.08.2022 г.

КОПИЕ ДО ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Относно: инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на МТТ-нов, 100 kVA, в отклонението от ВЛ „Полевъд“, към ТП „ПС Оризаре 1“ и кабел 20 kV за захранването му в ПИ с идентификатор 53822.18.393 по КК на с. Оризаре, местност „Шумата“, общ. Несебър“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с вх. № ПД-2124/12.07.2022 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл.10. ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС и допълнително внесената информация с вх. № ПД-2124/05.08.2022 г., на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Изграждане на МТТ-нов, 100 kVA, в отклонението от ВЛ „Полевъд“, към ТП „ПС Оризаре 1“ и кабел 20 kV за захранването му в ПИ с идентификатор 53822.18.393 по КК на с. Оризаре, местност „Шумата“, общ. Несебър“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото ИП е в пряка връзка със следните издадени административни актове:

- Писмо с изх. № ПД-855(1) от 09.04.2019 г., с което Директорът на РИОСВ-Бургас е определил, че дейностите свързани с реализация на ИП „Изграждане на селскостопанска сграда за инвентар и механизация в поземлен имот с идентификатор 53822.18.392, местност „Шумата“, землище на с. Оризаре, община Несебър“, не са включени в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



- Разрешение за строеж № 113/17.04.2019 г. от гл. архитект на община Несебър, с които е разрешено да се извърши строителство на селскостопанска сграда за инвентар и механизация в поземлен имот с идентификатор 53822.18.392, местност „Шумата“, землище на с. Оризаре, община Несебър.

С настоящото ИП се предвижда изграждане на МТТ-нов (метално табло трансформатор), 100 kVA, в отклонението от ВЛ „Полевъд“, към ТП „ПС Оризаре 1“ и кабел 20 kV за захранването му в ПИ с идентификатор 53822.18.393 по КК на с. Оризаре, местност „Шумата“, общ. Несебър.

МТТ ще се монтира на предварително подготвена бетонова площадка/фундамент в сервитута на ел. провода, до съществуващ ЖР стълб №175/1. На съществуващ ЖР стълб №175/1 ще се монтира РОМ 20/400. Ще се укрепи по стълба кабел, тип NA2XS/F/2Y3x1x95mm2.

Поземлен имот 53822.18.393, област Бургас, община Несебър, с. Оризаре, м. „Шумата“, с трайно предназначение на територията - Земеделска, НТП - Нива, площ 5084 кв. м, стар номер 018393.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии, определени по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в границите на защитена зона (Натура 2000 места) с код BG0002043 „Емине“ определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението ѝ.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона с код BG0002043 „Емине“ от мрежата Натура 2000, **по отношение на:**

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона, тъй като ИП не е свързано с промяна предназначението или начина на трайно ползване на имота;

- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитената зона, тъй като реализацията на ИП не противоречи на природозащитните цели на защитена зона с код BG0002043 „Емине“;

- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони, тъй като при реализацията и експлоатацията на ИП генерираните по вид и количества шум, отпадъци и вредни емисии във въздуха, водата и/или почвите няма да доведат до значително отрицателно въздействие върху защитената зона;

- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона, тъй като предвид обема и характера на ИП, не се предполага възникване на отрицателно въздействие върху структурата, функциите и природозащитните цели на защитена зона;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, при реализацията на ИП в комбинация с други в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Изграждане на МТТ-нов, 100 kVA, в отклонението от ВЛ „Полевъд“, към ТП „ПС Оризаре 1“ и кабел 20 kV за захранването му в ПИ с идентификатор 53822.18.393 по КК на с. Оризаре, местност „Шумата“, общ. Несебър“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.


При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д.Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № 419/10.05.2022 г. на

Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

