



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2547(3)  
ГР. БУРГАС 19. 09. 2022

ДО

„ГЕРИ“ ООД

ГР. ЯМБОЛ, УЛ. „ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР“ № 7, ВХ. В, ЕТ. 6, АП. 63

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 189 960 W в УПИ IX-855, кв. 97 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“, с възложител „ГЕРИ“ ООД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2547/2022 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 189 960 W в УПИ IX-855, кв. 97 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 189 960 W в УПИ IX-855, кв. 97 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе. Фотоволтаичните модули ще са статично монтирани на конструкция, брой инвертори 2, с мощност 100 kW. Захранващата линия от табло ГРТ до границата на имота е с кабели 2 бр. САВТ 4x95mm<sup>2</sup>. Мястото на присъединяване на ел.централата към електроразпределителната мрежа е табло ниско напрежение ТП/БКТП Фурна, КЛ/ВЛ Пекарна пост Сунгурларе. Трасето на външната връзка, както и трафопостът – крайната точка на присъединяване на ФЕЦ се намира изцяло в регулацията на гр. Сунгурларе. Имотът е с площ 24 586 кв.м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ IX-855, кв. 97 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе **не попада** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на около 1,00 км/ е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населеното място, извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение (ФЕЦ), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*


*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА**

*и.д. Директор на РИОСВ-Бургас*

*Заповед № 419/10.05.2022г.*

*на Министъра на околната среда и водите*



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

