



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2663 (1)

ГР. БУРГАС 19. 09. 2022

ДО

„ДАРИЯ 27” ООД

ГР. КАРНОБАТ, УЛ. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ” № 13, ЕТ. 3, АП. 9

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 149,60 kWp, върху терен в УПИ VI, кв. 15 по плана на Производствена зона Север, гр. Карнобат, община Карнобат и външно кабелно захранване 1 Kv - отклонение за присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа“, с възложител „ДАРИЯ 27” ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2663/2022 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:


Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 149,60 kWp, върху терен в УПИ VI, кв. 15 по плана на Производствена зона Север, гр. Карнобат, община Карнобат и външно кабелно захранване 1 Kv - отклонение за присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

На основание чл. 147 от Закона за устройство на територията, е издадена виза за проектиране от гл. архитект на Община Карнобат за изготвяне на документация за фотоволтаична инсталация в УПИ VI, кв. 15 по плана ПЗ „Север“ на град Карнобат, община Карнобат.

С настоящата информация се предвиждат дейности по изграждане на фотоволтаична електроцентрала, монтирана на терен в УПИ VI, кв. 15 по плана ПЗ „Север“ на град Карнобат, община Карнобат. В имота има съществуващ обект: „Цех за алуминиева и ПВЦ дограма“, въведена в експлоатация съгласно Удостоверение № 23 от 08.12.2009 г. на гл. архитект на Община Карнобат.

Системата ще се състои от 272 броя монокристални фотоволтаични модули, свързани последователно помежду си в рингове, които от своя страна ще се свържат паралелно. За достигане на зададената мощност на електроцентралата ще се използват 3 броя инвертори.

Фотоволтаичната електроцентрала ще се присъедини към електроразпределителната мрежа чрез електромерно табло, при което преноса на ел. енергия ще се осъществява с кабел 1



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



кV, положен подземно в улична регулация на град Карнобат и през имот собственост на възложителя.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ VI, кв. 15 по плана на Производствена зона Север, гр. Карнобат, община Карнобат и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (ПЗ-Север на гр. Карнобат, извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение (добив на ел.енергия от възобновяем източник), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.



При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

