



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2939 (2)
ГР. БУРГАС, 17. 10. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЮГ

БУЛ. „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на БКТП „1 Д“ с идентификатор 07079.671.445.1 до ново електромерно табло (ЕТ) 35М2ТЧ на фундамент до фасадата на жилищна сграда в УПИ IX-684, кв.82 (ПИ 07079.671.684 по КК) по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЮГ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2939/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на БКТП „1 Д“ с идентификатор 07079.671.445.1 до ново електромерно табло (ЕТ) 35М2ТЧ на фундамент до фасадата на жилищна сграда в УПИ IX-684, кв.82 (ПИ 07079.671.684 по КК) по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2818(3)/12.02.2021г., с което е определил, че инвестиционно предложение «Изграждане на жилищна сграда в УПИ IX-684, кв.82 (ПИ 07079.671.684 по КК) по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас» не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от Закона, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За жилищната сграда е издадено Разрешение за строеж № В-23/09.07.2021г. от Община Бургас.

С **настоящото инвестиционно предложение** се предвижда външно ел. захранване на сградата в УПИ IX-684, кв.82 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас. За целта ще се положи нова кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на БКТП „1 Д“ с идентификатор 07079.671.445.1 до ново електромерно табло (ЕТ) 35М2ТЧ, монтирано на фундамент до фасадата на жилищна сграда в УПИ IX-684, кв.82 (ПИ 07079.671.684 по КК) по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4м и 1,1/0,4м. При пресичане на пътища, кабелът ще се изтегли в PVC тръби Ø160 в бетонов кожух, а при

пресичане на канали в HDPE (KD) тръби $\varnothing 160$ в изкопи. Дължина на кабелното трасе 278м.

Посочените дейности, свързани с реализация на гореописаното инвестиционно предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ IX-684, кв.82 (ПИ 07079.671.684 по КК) по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 1,80 км) е с код BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БУРГАС
(Заповед № 1080/21.09.2022г. на Министъра на ОСВ)



гр. Бургас, к-с Лаур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

