



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2994 (1)
ГР. БУРГАС 07.11.2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Относно: Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на приемо-предавателна станция за глас и/или данни BS3276-A (Boomerang rezidence) на „БТК“ ЕАД, разположена на покрива на сграда с идентификатор 51500.506.106.2, находяща се в ПИ с ид. 51500.506.106 по КК на гр. Несебър, Община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2994/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на приемо-предавателна станция за глас и/или данни BS3276-A (Boomerang rezidence) на „БТК“ ЕАД, разположена на покрива на сграда с идентификатор 51500.506.106.2, находяща се в ПИ с ид. 51500.506.106 по КК на гр. Несебър, Община Несебър“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-863/23.04.2020 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура, представляващо приемо-предавателна станция за глас и/или данни BS3276-A (Boomerang rezidence) на „БТК“ ЕАД, разположена на покрива на сграда с идентификатор 51500.506.106.2, находяща се в ПИ с ид. 51500.506.106 по КК на гр. Несебър, Община Несебър“ не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За същото има издадено Разрешение за строеж № 155/09.08.2021 г.

Предвижда се външно ел. захранване на приемо-предавателна станция за глас и/или данни BS3276-A (Boomerang rezidence) на „БТК“ ЕАД, разположена на покрива на сграда с идентификатор 51500.506.106.2, находяща се в ПИ с ид. 51500.506.106 по КК на гр. Несебър, Община Несебър. За целта до фасадата на ТП „Ваня, находящ се в ПИ № 51500.506.106 ще се монтира ново електромерно табло за 1 трифазен електромер. Новото електромерно табло ще се захрани с нов кабел от ТНН-1 на ТП „Ваня“. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м. Дължината на кабелното трасе ще бъде 2 м.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Сграда с идентификатор 51500.506.106.2, намира се в ПИ с ид. 51500.506.106 по КК на гр. Несебър, общ. Несебър и кабелното трасе не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,38 км) е разположена защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД- 400/12.07.2016г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулационните граници на населеното място) и характера на инвестиционното предложение (линеен обект за хранване на съществуваща базова станция), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, **че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

