



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-170 (4)

ГР. БУРГАС 11. 11. 2022

ДО

ВАЛЕНТИН ВЕЛКОВ

ГР. БУРГАС

чрез ЛИЛИЯ МИХАИЛОВА – пълномощник

ГР. БУРГАС,

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на фотоволтаична електрическа централа в УПИ IX-390, кв. 49 по плана на с. Зорница, община Средец“, с възложител ВАЛЕНТИН ВЕЛКОВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-170/2022 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:


Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на фотоволтаична електрическа централа в УПИ IX-390, кв. 49 по плана на с. Зорница, община Средец“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-170/10.02.2022 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична електроцентрала в УПИ IX-390, кв. 49 по плана на с. Зорница, община Средец“ не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящата информация се предвижда външно ел. захранване на фотоволтаична електрическа централа в УПИ IX-390, кв. 49 по плана на с. Зорница, община Средец. Дължината на кабелната линия е 296 m. Кабелната линия НН ще се изпълни с кабел тип NAYY 3x150+70 mm² положен в изкоп.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданата кабелна линия с дължина 296 м **не попада** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000513 "Войнишки Бакаджик" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-294/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 47/04.06.2021 г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населеното място, извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (подземна инженерна инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000513 "Войнишки Бакаджик" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

