



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3608⁽¹⁾
ГР. БУРГАС, 09.12.2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост, тип БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 07079.701.40 по КК на гр. Бургас (УПИ V-340, кв.4 по плана на в. з. „Минерални бани“); Кабели 20kV от съединителни муфи в ПИ 07079.701.421 в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20kV ТП „Вилна зона“ – ТП „Профилактикум“ до РУ 20kV на нов БКТП; Кабел 0,4 kV от РУ 0,4 kV на нов БКТП до ново електромерно табло в ПИ 07079.701.506 по КК на гр. Бургас (УПИ VII-506, кв.4, ул. «Единадесета», № 6, в.з. „Минерални бани“), Община Бургас“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3608/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост, тип БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 07079.701.40 по КК на гр. Бургас (УПИ V-340, кв.4 по плана на в. з. „Минерални бани“); Кабели 20kV от съединителни муфи в ПИ 07079.701.421 в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20kV ТП „Вилна зона“ – ТП „Профилактикум“ до РУ 20kV на нов БКТП; Кабел 0,4 kV от РУ 0,4 kV на нов БКТП до ново електромерно табло в ПИ 07079.701.506 по КК на гр. Бургас (УПИ VII-506, кв.4, ул. «Единадесета», № 6, в.з. „Минерални бани“), Община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на трафопост, тип БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 07079.701.40 по КК на гр. Бургас (УПИ V-340, кв.4 по плана на в. з. „Минерални бани“) и като подобекти полагане на кабели 20kV от съединителни муфи в ПИ 07079.701.421 в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20kV ТП „Вилна зона“ – ТП „Профилактикум“ до РУ 20kV на нов БКТП и нов кабел 0,4 kV от РУ 0,4 kV на нов БКТП до ново електромерно табло в ПИ 07079.701.506 по КК на гр. Бургас (УПИ VII-506, кв.4, ул. «Единадесета», № 6, в.з. „Минерални бани“), Община Бургас. Целта е ел. захранване на обект «Апартаментен хотел» в ПИ 07079.701.506 по КК на гр. Бургас (УПИ VII-506, кв.4, ул. «Единадесета», № 6, в.з. „Минерални бани“). Кабелите ще бъдат положени в изкопи с размери 0,9/0,4м и 1,1/0,6м. При пресичане на пътищата кабелите ще се изтеглят в PVC тръби Ø160 в

бетонен кожух в изкоп 1,1/0,6м. Трасето на кабелите 20 kV е под тротоари и пътища, които са общинска собственост. Трасето на кабели 0,4 kV преминава през имоти, собственост на клиента по предварителен договор с «ЕР ЮГ» ЕАД – имоти с идентификатори 07079.701.40 и 07079.701.506 по КК на гр. Бургас.

За строеж „Апартаментен хотел“ в УПИ VII-506, кв.4 по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас, имот с идентификатор 07079.701.506 по КК на гр. Бургас има Разрешение за строеж № О-98/18.11.2021г., издадено от архитект при Община Бургас, влязло в сила на 29.12.2021г.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентирани в глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


УПИ VII-506, кв.4 по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.701.506 по КК) и трасетата на кабелите **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасетата на кабели 20kV и 0,4kV, както обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконов нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

