



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3702/10

ГР. БУРГАС 23. 12. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПОМОРИЕ


Относно: Инвестиционно предложение „Външно електро захранване на обект „Жилищни сгради с търговски обекти на първи етаж“, подобекти: „Сграда 1“ и „Сграда 2“ в ПИ 57491.502.556 по КККР на гр. Поморие, община Поморие (УПИ XIV - 556, кв. 197 по плана на гр. Поморие) – БКТП 20/0.4 kV; Кабели НН; кабели 20 kV“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3702/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно електро захранване на обект „Жилищни сгради с търговски обекти на първи етаж“, подобекти: „Сграда 1“ и „Сграда 2“ в ПИ 57491.502.556 по КККР на гр. Поморие, община Поморие (УПИ XIV - 556, кв. 197 по плана на гр. Поморие) – БКТП 20/0.4 kV; Кабели НН; кабели 20 kV“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Разглежданото инвестиционно предложение предвижда външно електро захранване на обект „Жилищни сгради с търговски обекти на първи етаж“, подобекти: „Сграда 1“ и „Сграда 2“ в ПИ 57491.502.556 по КККР на гр. Поморие, община Поморие (УПИ XIV - 556, кв. 197 по плана на гр. Поморие) – БКТП 20/0.4 kV; Кабели НН; кабели 20 kV.

За целта се предвижда монтиране на нов БКТП 20/0.4 kV 1x800 kVA в ПИ 57491.502.146 по КККР на гр. Поморие, община Поморие. Трафопостът е изцяло готово изделие, изработено от бетон, с всички необходими хидро и топлоизолации и се състои от две части – бетонен контейнер и бетонен покрив. БКТП ще се монтира в предварително направен изкоп с размери 3.90м/3.10 м.0.8м, на дъното на който ще се подготви пясъчна възглавница с дебелина 0.2 м. Присъединяването на новия БКТП към електроразпределителната мрежа 20 kV ще се осъществи чрез разкъсване и муфиране на съществуващ кабел 20 kV между БКТП „Тодор Ставрев“ и ТП „Пома“ с два броя нови кабели тип NA2XS(F)2Y 3x185 кв. мм, които ще се положат до новия БКТП. Кабелите ще се положат в изкопи с размери 0.9/0.40 м, при пресичането на уличните платна ще се изтеглят в PVC тръби Ø160, в изкопи с размери 1.1/0.40



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



м, положени в бетонов кожух. Дължината на кабелното трасе 20 kV е 82 м. и засяга следните имоти в урбанизираната територия на гр. Поморие - ПИ 57491.502.146, ПИ 57491.502.571; ПИ 57491.502.503. На границата на ПИ 57491.502.556 по КККР на гр. Поморие, община Поморие, на фасадите на сградите ще се монтират два броя нови електромерни табла – ЕТ 1 и ЕТ 2. От ТНН на БКТП нов в ПИ 57491.502.146 ще се положат два броя нови нова кабели НН, тип на кабела NAY2Y-J 4x185 SM кв. мм до новите електромерни табла. Кабелите НН ще се положат в изкопи с размери 0.8/0.40 м, при пресичането на уличните платна ще се изтеглят в PVC тръби Ø110, в изкопи с размери 1.1/0.40 м, положени в бетонов кожух. Дължината на кабелното трасе НН е 130 м. и засяга следните имоти в урбанизираната територия на гр. Поморие - ПИ 57491.502.146, ПИ 57491.502.571; ПИ 57491.502.503. Присъединяването на обекта ще се извърши съгласно договор за присъединяване № 4448569/14.01.2021 г.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо (на 0,42 км.) е разположена защитена зона BG0000620 „Поморие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020 г., на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота (сред застроени терени) и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горе посочената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че разглежданата площ **няма характеристика на пясъчни дюни**. Настоящото становище, по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com