



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-213⁽¹⁾
ГР. БУРГАС 01.02.2023

ДО
„ФТ СОЛАР ИНОВЕЙШЪНС“ ООД
С. ИСКРА
ОБЩИНА КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 60 kWp и кабелно електрозахранване от ТП „Искра-1“ в УПИ III-439, кв. 48, с. Искра, община Карнобат“, с възложител „ФТ Солар Иновейшънс“ ООД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-213/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 60 kWp и кабелно електрозахранване от ТП „Искра-1“ в УПИ III-439, кв. 48, с. Искра, община Карнобат“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 60 kWp и кабелно електрозахранване от ТП „Искра-1“ в УПИ III-439, кв. 48, с. Искра, община Карнобат. Фотоволтаичната централа ще се състои от 110 броя монокристални фотоволтаични модула с мощност 545 W, разположени на конструкция на терен и 1 брой инвертор с мощност 60 kW.

Присъединяването на централата ще се осъществи към ТЕПО съгласно предварителен договор. Захранващата линия от табло ГРТ на инсталацията до ТЕПО е чрез кабел САВТ 3x70+35 кв.мм с дължина 96 м, положен в изкоп. Новоизградената кабелна линия НН ще бъде с дължина 96 м., от които 86м. извън имота на възложителя и ще преминава изцяло в земен изкоп по улиците в с.Искра. Кабелното трасе ще се изпълни от ново електромерно табло до фасадата на ТП „Искра-1“.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

