



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-389 (1)  
ГР. БУРГАС 13. 02. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

**Относно:** Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от мястото на разкъсване на съществуващ кабел ниско напрежение до ЕТ (ново) за захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 58356.501.306 по КК на гр. Приморско, община Приморско“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-389/2023 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от мястото на разкъсване на съществуващ кабел ниско напрежение до ЕТ (ново) за захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 58356.501.306 по КК на гр. Приморско, община Приморско“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо изх. № ПД-1502(1)/15.07.2020г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда със заведение за обществено хранене (ЗОХ) в ПИ с идентификатор 58356.501.306 по КК на гр. Приморско, община Приморско - комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)“, с което е определил, че ИП не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За имота е издадено Разрешение за строеж № ПР3/04.02.2021г., от гл. архитект на Община Приморско, за обект „Жилищна сграда със заведение за обществено хранене в ПИ с идентификатор 58356.501.306 по КК на гр. Приморско, община Приморско“.

С инвестиционното предложение се предвижда полагане на кабелна линия 1 kV, тип NAY2Y 4x185 мм<sup>2</sup> от мястото на разкъсване на съществуващ кабел ниско напрежение до ново електромерно табло монтирано пред ПИ с идентификатор 58356.501.306 по КК на гр. Приморско, община Приморско, за захранване на жилищна сграда в него. Кабелът ще бъде положен в изкоп



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





0,8/0,4 и 1,1/0,6. Дължината на трасето ще бъде 4 м. Мястото на присъединяване към точка от конструкцията на съществуващата електроразпределителна мрежа, съгласно договор за присъединяване на клиенти с № 4499945/15.09.2022г., сключен с ЕР Юг е кабелна линия, положена пред ПИ с ид. 58356.501.660 - трафопост „Тропик“, извод СН „Хлебозавод“, подстанция „Приморско“. Имотът, предмет на електрозахранване е с площ 423 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „средно застрояване (до 10 до 15 м)“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулационните граници на гр. Приморско) и характера на инвестиционното предложение (линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, **че имотът и трасето на кабела не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище, по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

