



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-371 (1)

ГР. БУРГАС,

16. 02. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение от ТНН на ТП „Оборище 2” в ПИ с идентификатор 07079.608.311 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.608.205 по КК (УПИ XIII-1272, кв.110 по плана на ЦГЧ), гр. Бургас, община Бургас, за захранване на обект в същия имот”, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-371/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитирания план, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение от ТНН на ТП „Оборище 2” в ПИ с идентификатор 07079.608.311 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.608.205 по КК (УПИ XIII-1272, кв.110 по плана на ЦГЧ), гр. Бургас, община Бургас, за захранване на обект в същия имот” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2189(2)/31.08.2021г. за „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIII-1272 (ПИ с идентификатор 07079.608.205 по КККР) в кв.110 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, община Бургас”, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Жилищна сграда в УПИ XIII-1272 (ПИ с идентификатор 07079.608.205 по КККР) в кв.110 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас“ има Разрешение за строеж № П-64/25.11.2021г., издадено от главния архитект на Община Бургас. Решението е влязло в сила на 31.12.2021г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищната сграда. За целта от табло ниско напрежение на /ТНН/ на ТП „Оборище 2” в ПИ с идентификатор 07079.608.311 по КК на гр. Бургас се полага нова кабелна линия ниско напрежение /НН/ до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.608.205 по КК (УПИ XIII-1272, кв.110 по плана на ЦГЧ), гр. Бургас, община

Бургас. Кабелната линия ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4 м. При пресичане на улица ще се изтегли в PVC тръба, положена в бетонов кожух в изкоп 0,6/1,1 м. При пресичане на подходи за гаражи по трасето на кабелната линия същата ще се изтегли в PVC тръба в изкоп 0,4/0,7м. Трасето на кабелната линия преминава през ПИ с идентификатор 07079.608.304 (ул. „Оборище”) и ПИ с идентификатор 07079.608.205 (за ниско застрояване).

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/ 29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



* гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

