



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-643(1)

ГР. БУРГАС, 07.03.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Полагане на кабел ниско напрежение от съществуващо комбинирано електромерно табло на ул. „Калофер“ 21Б до ново електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.607.207 по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ II-231, кв. 18 по плана на ж. к. „Лазур“) за захранване на жилищна сграда в имота“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-643/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабел ниско напрежение от съществуващо комбинирано електромерно табло на ул. „Калофер“ 21Б до ново електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.607.207 по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ II-231, кв. 18 по плана на ж. к. „Лазур“) за захранване на жилищна сграда в имота“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-569(1)/23.03.2022г., с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.607.207 по КК на гр. Бургас, (УПИ II-231, кв.18 по плана на ж.к. „Лазур“), Община Бургас“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Жилищна сграда в УПИ II-231, кв.18 по плана на ж.к. „Лазур“, ПИ с идентификатор 07079.607.207 по КК на гр. Бургас“ има Разрешение за строеж № 17-„3“/16.06.2022г., издадено от главния архитект на Община Бургас. Разрешението е влязло в сила на 13.07.2022г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ II-231, кв.18 по плана на ж.к. „Лазур“, ПИ с идентификатор 07079.607.207 по КК на гр. Бургас. За целта, на границата на имота ще се монтира ново електромерно табло за 2 трифазни и 6 монофазни електромера. Новото електромерно табло ще се захранва с кабел ниско напрежение от съществуващо комбинирано електромерно табло на ул. „Калофер“ 21Б, гр. Бургас. Трасето на кабела минава през имоти с идентификатори 07079.607.482 и 07079.607.478 „за второстепенни улици“. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,4м/0,8м (ш/д) непосредствено в земя под тротоарните настилки на ул. „Калофер“ и улица с идентификатор 07079.607.478 по КК на гр. Бургас.

Съгласно представен Договор № 4480952/26.08.2022г. за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД, мястото на присъединяване е съществуващо комбинирано електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.607.207 по КК на град Бургас (ул. „Калофер“ 21б), трафопост „Калофер“, извод СН „Резерва и Аква“, подстанция „Славейков“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Полагане на кабел ниско напрежение от съществуващо комбинирано електромерно табло на ул. „Калофер“ 21Б до ново електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.607.207 по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ II-231, кв. 18 по плана на ж. к. „Лазур“)“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

ПИ с идентификатор 07079.607.207 по КК на гр. Бургас, (УПИ II-231, кв.18 по плана на ж.к. „Лазур“), Община Бургас и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 0,58 км) е с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на ПИ с идентификатор 07079.607.207 по КК на гр. Бургас, (УПИ II-231, кв.18 по плана на ж.к. „Лазур“), трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

