



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-607(3)

ГР. БУРГАС 29. 03. 2023

ДО

„МВ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД

УЛ. „ДУНАВ“ № 13, ЕТ. 6, АП. 13

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СОЗОПОЛ


Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на външна кабелна линия за електрозахранване на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия, разположена в ПИ 12975.501.586, с. Вършило, община Созопол“ с възложител: „МВ Електрик“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-607(2)/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на външна кабелна линия за електрозахранване на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия, разположена в ПИ 12975.501.586, с. Вършило, община Созопол“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С писмо с изх. № ПД-607(1)/02.03.2023 г. директорът на РИОСВ-Бургас е определил, че инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 122.04kWp в поземлен имот № 12975.501.586 по КК на с. Вършило, община Созопол“, не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционното предложение предвижда изграждане на външна кабелна линия за електрозахранване на ФЕЦ. Кабелната линия е с дължина 80 метра от ел. табло Тфец разположено в ПИ 12975.501.586 до електромерно табло на фасадата на ТП „Вършило 1“. Между двете табла ще бъде положен нов силов кабел тип САВТ-с 3x185+95mm².



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Новопроектираният силов кабел в участъка от трасето през улично платно ще бъде изтеглен в тръба Ф110 в бетонов кожух. Отгоре ще се възстанови асфалтовото покритие.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000230 „Факийска река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-343/31.03.2021г. (ДВ, бр. 55/02.07.2021 г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

