



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-1380⁽¹⁾
ГР. БУРГАС, 25. 04. 2023

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Кабел 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб /CPC/ № 102 от ВМрСН извод СН "ВЛ ЖИТАРОВО" до КРУ 20 kV на нов БКТП 20/0,4 kV 1x63 kVA в ПИ с идентификатор 07079.2.3548 по КК на гр. Бургас“, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от, Вас документация с вх. № ПД-1380/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб /CPC/ № 102 от ВМрСН извод СН "ВЛ ЖИТАРОВО" до КРУ 20 kV на нов БКТП 20/0,4 kV 1x63 kVA в ПИ с идентификатор 07079.2.3548 по КК на гр. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-76-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е постановил да не се извършива ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на обходен път на гр. Бургас – I етап от км 0+000 до км 4+577 (от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“), локални платна и реконструкция на засегнатите от строителството съоръжения на съществуващата инженерна инфраструктура“, с възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда осигуряване на „Осветление на северен обходен път“, с местонахождение имот: след 5-ти километър, до кръстовището с главен път I-9 до сервис „Ситроен“ с местонахождение от надлеза на главен път „Бургас-София“ до кръстовището с главен път I-9 „Бургас-Варна“ (в участъка от Локално платно №2 северно от кв. 12 и кв. 30 в разширението на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас. За целта ще се положи нова кабелна линия 20 kV с начало съществуващ стоманорешетъчен стълб/CPC/ №102 от ВМрСН извод СН „Житарово“, подстанция „Славейков“, извод СрН „ВЛ Житарово“, подстанция „ВС ВХТИ“, намиращ се на общата граница на ПИ 07079.2.3572 и ПИ 07079.2.1378 до нов БКТП (по друг проект) в ПИ 07079.2.3548 по КК на гр. Бургас. Частта от трасето попадаща в ПИ07079.2.3572 се изгражда в съществуващия сервитут на ВЕ. Осигурява се въздушно-кабелен преход изпълнен с мощностен разединител за открит монтаж /РОММ 20/400/ и вентилни отводи на съществуващ стоманорешетъчен стълб/CPC/ № 102 от ВМрСН извод СН „Житарово“, подстанция „Славейков“, извод СрН „ВЛ Житарово“, подстанция „ВС ВХТИ“. Кабелите

ще се положат подземно в изкоп 0,4/1,3м върху пясъчна подложка, пресичането на пътното платно ще се извърши чрез хоризонтален сондаж в предпазна тръба Ø160.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Кабел 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб /CPC/ № 102 от ВМрСН извод СН "ВЛ ЖИТАРОВО" до КРУ 20 kV на нов БКТП 20/0,4 kV 1x63 kVA в ПИ с идентификатор 07079.2.3548 по КК на гр. Бургас“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

ПИ с идентификатор 07079.2.3548 по КК на гр. Бургас и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването, изменението и допълнението ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на трасето на кабела, проведената процедура за основния обект, обема и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е дължен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ - Бургас



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

