



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1301 (1)

ГР. БУРГАС 03.05.2023

ДО

„АПС-2000“ ЕООД

ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ“ № 72, ЕТ. 1, АП. 2

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Относно: инвестиционно предложение „Кабелна линия – ниско напрежение за фотоволтаична електроцентрала с мощност 192,10 kW в имот № 501.72, кв. 23 по плана на с. Загорци, общ. Средец”, с възложител „АПС-2000“ ЕООД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1301/2023 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия – ниско напрежение за фотоволтаична електроцентрала с мощност 192,10 kW в имот № 501.72, кв. 23 по плана на с. Загорци, общ. Средец”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-927(1)/04.04.2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 192,10kW в имот № 501.72, кв. 23 по плана на с. Загорци, общ. Средец“, с което е определил, че предложението не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда), и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото се предлага за обслужване на фотоволтаичната централа да се изгради кабелна линия – ниско напрежение, която ще се изпълни с 2 броя кабели САВТ 4x240mm² към новоизградено табло ТЕПО, монтирано на фасадата на ТП Загорци 3. Кабелите ще се положат в изкоп с размери 0,8/0,4м на отстояние 0,6м от съществуващи сгради и застрояване. Преди полагане на кабели в изкоп ще се направи подложка от пясък/пръст с дебелина не по-малко от 0,1м. Трасето на кабелната линия преминава през имот № 501.72, кв. 23 и имот, представляващ общински път. За преминаването през имот - общинска собственост ще се учреди отстъпено право за преминаване и прокарване, и за сервитут на преминаването.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Трасето на кабелната линия за обслужване на фотоволтаична електроцентрала в имот № 501.72, кв. 23 по плана на с. Загорци, общ. Средец не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000198 "Средецка река" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-346/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 56/06.07.2021 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (подземна кабелна линия), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000198 "Средецка река" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

