



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1394 (1)

ГР. БУРГАС, 11. 05. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на кабели 20кV за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала, намираща се в УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1394/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на кабели 20кV за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала, намираща се в УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас с писмо изх. № ПД-1035(1)/12.04.2023г. е постановил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 498,4 kWp в УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие – етапно строителство и БКТП в имота“, с възложител: „ИНФИНТИ ПРО ЕНЕРДЖИ“ ЕООД не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на трасе на кабели 20кV за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала, намираща се в УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие. В имота, върху ивичен фундамент с размери 4,65м x 2,70м, ще се монтира готово изделие трафопост (БКТП) 20/0,4кV, 1x630кV, състоящ се от две основни части – бетонен контейнер (тяло) и покрив. Мястото на присъединяване на ФЕЦ, съгласно Становище за условията и начина за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД № 4516023/22.11.2022г. ще се

извърши към мястото на разкъсване на КЛ 20kV между ТП „Козичино“ и МТП „Козичино 2“, ВЛ 20kV „Горица“ от ВС „Оризаре“, електрозахранена от ВЛ 20kV „Александрово“ от п/ст „Каблешково“ чрез изграждане на 2 бр. КЛ 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x95 mm², от мястото на муфиране/разкъсване до нов БКТП, разположен в УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие. Полагането на кабела ще се извърши подземно, в изкоп 0,9/0,4м. Дължината на кабелното трасе 20 kV е 29 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на кабели 20kV за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала, намираща се в УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Имотът е част от регулацията на селото. Най-близо до регулационните граници на с. Козичино е разположена защитена зона с код BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

