



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1717 /1/
ГР. БУРГАС 12. 06. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ
ГР. КАРНОБАТ, УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ № 12

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА АЙТОС


Относно: Инвестиционно предложение: „Нов трафопост тип БКТП 1х800 kVA, 20/0,4 kV в УПИ I-10, масив 181, поземлен имот с идентификатор 00151.181.10 по КК на гр. Айтос. Кабели 20 kV от БКТП - нов до съеднителни муфи в мястото на разкъсване пред УПИ IV-4493, кв.7Б на съществуващ кабел 20 kV, БКТП „Кидекс”-ТП „Дъскорезница”. Кабел 1 kV от БКТП - нов до ново електромерно табло в УПИ I-10, масив 181, гр. Айтос, община Айтос”, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1717/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Нов трафопост тип БКТП 1х800 kVA, 20/0,4 kV в УПИ I-10, масив 181, поземлен имот с идентификатор 00151.181.10 по КК на гр. Айтос. Кабели 20 kV от БКТП - нов до съеднителни муфи в мястото на разкъсване пред УПИ IV-4493, кв.7Б на съществуващ кабел 20 kV, БКТП „Кидекс”-ТП „Дъскорезница”. Кабел 1 kV от БКТП - нов до ново електромерно табло в УПИ I - 10, масив 181, гр. Айтос, община Айтос”, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с външно ел. захранване на обект „Сграда за производство и складови дейности за алуминиева“ и ПВЦ дограма в поземлен имот с идентификатор 00151.181.10 по КК на гр.Айтос.

Предвижда се монтаж на нов трафопост тип БКТП 1х800 kVA, 20/0,4 kV в УПИ I-10, масив 181, поземлен имот с идентификатор 00151.181.10 по КК на гр. Айтос. Трафопостът ще се захрани чрез разкъсване на съществуващ кабел 20 kV, като местата на муфите до новия БКТП се полагат кабели 2х(3х(1х185)) тип NA2XS(F)2Y. До западната фасада на БКТП ще се монтира електромерно табло, което ще се електрозахрани от табло ниско напрежение /ТНН/ на новия БКТП с кабел 1 kV.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Кабелите ще бъдат положени в изкоп с дълбочина 0,9м и 1,1/0,6 м при пресичане на пътя.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/02.06.2020 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

