



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1784/1)
ГР. БУРГАС, 14. 06. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на БКТП „713” (ПИ с идентификатор 07079.820.1297 по КК на гр. Бургас) до новомонтирано електромерно табло в имот с идентификатор 07079.820.146 по КК на гр. Бургас (ул. „Октомври” № 51, кв. Сарафово) за захранване на жилищна сграда в същия имот”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1784/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на БКТП „713” (ПИ с идентификатор 07079.820.1297 по КК на гр. Бургас) до новомонтирано електромерно табло в имот с идентификатор 07079.820.146 по КК на гр. Бургас (ул. „Октомври” № 51, кв. Сарафово) за захранване на жилищна сграда в същия имот” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-847(3)/27.04.2021г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIII-38, кв.19 по плана на кв. Сарафово (ПИ 07079.820.146 по КК), гр. Бургас, община Бургас“, с което е определил, че не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Жилищна сграда със сградни ВиК връзки“ в УПИ XIII-146, кв.19 по плана на кв. Сарафово (ПИ 07079.820.146 по КК), гр. Бургас, община Бургас има Разрешение за строеж № И-46/30.06.2021г., издадено от архитект при Община Бургас. Решението е влязло в сила на 17.08.2021г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 07079.820.146 по КК на гр. Бургас (ул. „Октомври” № 51, кв. Сарафово). За целта от табло ниско напрежение (ТНН) на БКТП «713» (ПИ с идентификатор 07079.820.1297 по КК на гр. Бургас) ще се изтегли нова кабелна линия ниско напрежение (НН) до ново електромерно табло тип 24M1TЧ в имот с идентификатор 07079.820.146 по КК на гр. Бургас (ул. „Октомври” № 51, кв.

Сарафово). Кабелът ще се положи в изкоп 0,4/0,8м под тротоарна настилка по ул. „Октомври“, като се изтегля в PVC тръби при пресичане на подходи за гаражи на улицата. Новоположеният кабел се изтегля в PVC тръба Ø110 в бетонен кожух в изкоп 0,4/1,1м при пресичане на ул. «Баба Тонка» до новомонтираното електромерно табло.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда..

ПИ с идентификатор 07079.820.146 по КК на гр. Бургас (УПИ XIII-146, кв.19 по плана на кв. Сарафово), община Бургас и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 2,01 км) е с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

