



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1838  
ГР. БУРГАС 20.06.2023

ДО

„МИТКО ЕЛ“ ЕООД

ГР. СЛИВЕН, КВ. „БЪЛГАРКА“, БЛ. 22, ЕТ. 6 АП. 26

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 150 kWp и захранваща кабелна линия от ТЕПО пред ТП „Грозден-2“ до табло в УПИ IV-176, кв. 13 по плана на с. Грозден, община Сунгурларе, област Бургас“, с възложител „Митко ЕЛ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1838/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 150 kWp и захранваща кабелна линия от ТЕПО пред ТП „Грозден-2“ до табло в УПИ IV-176, кв. 13 по плана на с. Грозден, община Сунгурларе, област Бургас“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 150 kWp и захранваща кабелна линия от ТЕПО пред ТП „Грозден-2“ до табло в УПИ IV-176, кв. 13 по плана на с. Грозден, община Сунгурларе, област Бургас.


Фотоволтаичната централа ще се състои от 218 бр. фотоволтаични панели, всеки с единична мощност 690 Wp, прикрепени на метална конструкция в 12 на брой стрингове, монтирани статично върху терена на УПИ. Ориентация на стринговете е изток-запад и монтажен ъгъл спрямо земната хоризонтала – 20°. За преобразуване на постоянния ток в променлив ще се използват 3 броя трифазни инвертори, всеки с мощност 50 kW.

Предвижда се произведената електрическа енергия от ФЕЦ да се отдава към електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“ ЕАД, като част от нея, в размер на 15 Kw, се предоставя за собствени нужди. Мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа е: табло ниско напрежение, ТП/БКТП „ГРОЗДЕН-2“, КЛ/ВЛ „ГРОЗДЕН“, п/ст „СУНГУРЛАРЕ“.

Захранващата линия от табло ГРТ на централата до ТЕПО пред ТП „Грозден-2“ е чрез кабел НН до 1 kV тип 2x САВТ 3x185+95mm<sup>2</sup> с дължина 348,2 м, от които 344,7 извън имота на възложителя, положен в изкоп 1,0/0,4 м. и преминава изцяло по улиците в село Грозден.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)




Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

