



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2185 (11)
ГР. БУРГАС 19. 07. 2023

ДО

„АЛФА СТРОЙ“ ЕООД

ГР. БУРГАС, УЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ № 73

чрез ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВА – пълномощник

ГР. БУРГАС, УЛ. „УСПЕНСКА“ № 8, ЕТ. 1, ОФИС 5

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабел 20kV от нов СРС №17 А в ПИ с идентификатор 07079.6.1235 по КК на гр. Бургас, ВЛ "Юнак", ПС "Лозово" до уредба 20 kV на БКТП-нов, монтиран в ПИ с идентификатор 07079.6.1235, УПИ III-22, бивш масив 80, м. "Сърт тарла", кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, с възложител „АЛФА СТРОЙ“ ЕООД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2185/2023 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 20kV от нов СРС №17 А в ПИ с идентификатор 07079.6.1235 по КК на гр. Бургас, ВЛ "Юнак", ПС "Лозово" до уредба 20 kV на БКТП-нов, монтиран в ПИ с идентификатор 07079.6.1235, УПИ III-22, бивш масив 80, м. "Сърт тарла", кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-81-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), с което е преценил да не се извършва ЕО за план „Комплексен инвестиционен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, включваща „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-22, кв. 80, местност „Сърт Тарла“, кв. „Долно езерово“, поземлен имот 07079.6.1235 по КК на гр. Бургас“ и „Изработване на инвестиционен проект за строителство на фотоволтаична централа с мощност до 850 kWp“.

С настоящото се предвижда полагане на кабел 20kV от нов СРС №17 А в ПИ с идентификатор 07079.6.1235 по КК на гр. Бургас, ВЛ "Юнак", ПС "Лозово" до уредба 20 kV на БКТП-нов, монтиран в ПИ с идентификатор 07079.6.1235, УПИ III-22, бивш масив 80, м. "Сърт тарла", кв. Долно Езерово, гр. Бургас, община Бургас.

Трасето на кабела изцяло преминава през ПИ с идентификатор 07079.6.1235 - Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За складова база. За присъединяването на новата кабелна линия 20kV към ВЛ „Юнак“ в електропровода ще се вгради стоманорешетъчен стълб тип ЪМ 20-951. Присъединяването на кабела ще се осъществи чрез въздушно-кабелен преход с вентилни отводи 20 kV, а към уредба 20 kV – с кабелни адаптери с вентилни отводи.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Предмет на разработката е нова кабелна линия 20kV, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185 мм²) от нов СРС №17А ВЛ „Юнак“ в ПИ 07079.6.1235 до уредба 20 kV на БКТП-нов, монтиран в ПИ 07079.6.1235, УПИ III-22, бивш масив 80, м-ст "Сърт тарла", кв. Долно езерово, гр.Бургас, за присъединяване на ФЕЦ към разпределителната мрежа на Електроразпределение Юг ЕАД, по Договор за присъединяване № 4509125/22.11.2022 г.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданото трасе на кабел не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 0,67 км) е разположена защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение (полагане на кабел), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената най-близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА

за Директор на РИОСВ-Бургас
Заповед № РД-89/16.06.2023 г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

