



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2052 (1/

ГР. БУРГАС 19. 07. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

М. „КАПЧЕТО“, Ж. К. „М. РУДНИК“

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАМЕНО

Относно: Инвестиционно предложение „Подмяна на ТП „Черни връх 1“ с нов МБТП 20/0.4/0.231 kV – ТрМ 400 kV в поземлен имот и идентификатор 80916.501.465 по КК на с. Черни връх, община Камено, подобект: Кабелни линии от МБТП-нов до 3 броя съществуващи стълбове на ВМрНН и до 3 бр. нови ЕТ на фундамент до МБТП-нов в поземлен имот и идентификатор 80916.501.465, Подобект:Кабели 20 kV от с.м. на съществуващ кабел 20 kV (между ПС „Мандра“ и ВС „Алфа стар“) до МБТП-нов в поземлен имот и идентификатор 80916.501.465 по КК на с. Черни връх“, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2052/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:


Инвестиционно предложение „Подмяна на ТП „Черни връх 1“ с нов МБТП 20/0.4/0.231 kV – ТрМ 400 kV в поземлен имот и идентификатор 80916.501.465 по КК на с. Черни връх, община Камено, подобект: Кабелни линии от МБТП-нов до 3 броя съществуващи стълбове на ВМрНН и до 3 бр. нови ЕТ на фундамент до МБТП-нов в поземлен имот и идентификатор 80916.501.465, Подобект:Кабели 20 kV от с.м. на съществуващ кабел 20 kV (между ПС „Мандра“ и ВС „Алфа стар“) до МБТП-нов в поземлен имот и идентификатор 80916.501.465 по КК на с. Черни връх“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с подмяна на ТП „Черни връх 1“ с нов МБТП 20/0.4/0.231 kV – ТрМ 400 kV в поземлен имот и идентификатор 80916.501.465 по КК на с. Черни връх, община Камено. От ТНН ще се положат 6 броя нови кабели 1 kV, тип NY2Y 4x185 кв.мм до съществуващи стомано-бетонни стълбове на ВМрНН и нови ТЕПО на фасадата на МБТП.

Новият кабел ще бъде положен в изкоп 0,8/0,4 м непосредствено в земя под тротоар.

Захранването на новия МБТП ще се осъществи с два нови кабела 20 kV, тип NY2XS(2)Y 3x1x400 кв.мм от съединителни муфи на КСН ПС Мандра – ВС Алфа стар до новомонтиран МБТП.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на Министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

инж. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА
За Директор на РИОСВ – Бургас
Заповед № РД-89/16.06.23г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

