



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2052 (6)

ГР. БУРГАС 28. 07. 2023

ДО

„СМАРТ ИМПЛАНТС“ ЕООД

#### КОПИЕ ДО

#### ОБЩИНА ПОМОРИЕ

**Относно:** Инвестиционно предложение „Кабелна линия ниско напрежение от разпределително табло на фотоволтаична електроцентрала в УПИ II-48, УПИ III-48 и УПИ IV-48, кв. 4 по плана на с. Косовец, община Поморие до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Косовец“, с възложител: „Смарт Имплантс“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2052(5)/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия ниско напрежение от разпределително табло на фотоволтаична електроцентрала в УПИ II-48, УПИ III-48 и УПИ IV-48, кв. 4 по плана на с. Косовец, община Поморие до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Косовец“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2052(4)/13.09.2022г. за ИП „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 120 kW в УПИ II-48, УПИ III-48 и УПИ IV-48, кв. 4 по плана на с. Косовец, община Поморие“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на горесцитираното ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на подземна кабелна линия ниско напрежение от разпределително табло на ФЕЦ, изградена в УПИ II-48, УПИ III-48 и УПИ IV-48, кв. 4 по плана на с. Косовец, община Поморие до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Косовец“. Кабелната линия ще се



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riovsbs@unacs.bg](mailto:riovsbs@unacs.bg)

[www.riovsbs.com](http://www.riovsbs.com)



изпълни, с кабел тип 2 x NAYY 3x240+120 кв. мм и същата ще е в сервитута на уличната регулация. Дължината на кабелното трасе ще бъде 406 кв. м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулацията на с. Косовец) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе, близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

