



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2278 (1)

ГР. БУРГАС 02. 08. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

#### КОПИЕ ДО ОБЩИНА БУРГАС


**Относно:** Инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ стоманобетонен стълб № 19 от ВМрНН, кв. Банево, гр. Бургас и удължаване на съществуващата ВМрНН, в това число изграждане на необходимия брой стълбове от нов стоманобетонен стълб № 19 до ново електромерно табло монтирано на имотна граница на ПИ с идентификатор 07079.705.1433 по КК на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2278/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ стоманобетонен стълб № 19 от ВМрНН, кв. Банево, гр. Бургас и удължаване на съществуващата ВМрНН, в това число изграждане на необходимия брой стълбове от нов стоманобетонен стълб № 19 до ново електромерно табло монтирано на имотна граница на ПИ с идентификатор 07079.705.1433 по КК на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2610(1)/25.10.2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ IX-1250, кв. 11 по плана на кв. Банево, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.705.1433 по КК)“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

От Главния архитект на Община Бургас е издадено Разрешение за строеж № О-98/11.07.2022 г. за изграждане на жилищна сграда, допълващо застрояване /гараж/ и ограда с



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



подпорна стена в УПИ IX-1250, кв. 11 по плана на кв. Банево, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.705.1433 по КК).

С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на 5 броя нови стоманобетонни стълбове, тип КЦ590/9,5 м. Изтегля се нова въздушна линия с усукани проводници /ВЛУП/, тип А1/Р с изолация XPLE 3x70+71,5 mm<sup>2</sup> от новоподменен стълб СБС № 19 от ВМрНН до последния новомонтиран СБ стълб между ПИ с идентификатори 07079.705.1433 и 07079.705.1250 по КК на гр. Бургас. До последния новомонтиран стоманобетонен стълб се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО1М+1Т/А+. Таблото ще се захрани, с кабел NYU 4x16 mm<sup>2</sup> от новоизградената ВМрНН с усукани изолирани проводници. Трасето на обекта ще преминава през следните имоти: 07079.705.3005, 07079.705.3006 и 07079.705.3008, с НТП за имотите „за второстепенна улица“ и ще бъде с дължина 102 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най- близко е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (извън границите на защитена зона) и характера на настоящото инвестиционно предложение (линеен обект за хранване на сграда, за която има приключили процедури по околна среда и издадено Разрешение за строеж), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горесцитираната най-близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
\* Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

