



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2306(1)
ГР. БУРГАС 02.08.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Кабелно ел. захранване на сграда със смесено предназначение в поземлен имот с идентификатор 07079.602.12 по КК на гр. Бургас (УПИ VI-12, кв. 68 по плана на ПЗ „Север”, гр. Бургас), с изграждане на 7 броя нови кабелни линии 1 kV, от които 5 бр. с кабели тип NY2Y-J 4x185 кв.мм и 2 бр. тип NY2Y-J 4x240 кв.мм от табло ниско напрежение на бъдещия БКТП в същия имот до 7 броя нови електромерни табла на сградата в поземлен имот 07079.602.12 по КК на гр. Бургас, ЕТ-1 и 2, вх. А, ЕТ-2,3 и 4, вх. Б, и ЕТ 1 и 2, вх. В и 1 брой кабелна линия 1 kV, с кабел тип NY2Y-J 4x95 кв.мм, от ЕТ-2, вх. Б до ЕТ-1, вх. Б”, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2306/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелно ел. захранване на сграда със смесено предназначение в поземлен имот с идентификатор 07079.602.12 по КК на гр. Бургас (УПИ VI-12, кв. 68 по плана на ПЗ „Север”, гр. Бургас), с изграждане на 7 броя нови кабелни линии 1 kV, от които 5 бр. с кабели тип NY2Y-J 4x185 кв.мм и 2 бр. тип NY2Y-J 4x240 кв.мм от табло ниско напрежение на бъдещия БКТП в същия имот до 7 броя нови електромерни табла на сградата в поземлен имот 07079.602.12 по КК на гр. Бургас, ЕТ-1 и 2, вх. А, ЕТ-2,3 и 4, вх. Б, и ЕТ 1 и 2, вх. В и 1 брой кабелна линия 1 kV, с кабел тип NY2Y-J 4x95 кв.мм, от ЕТ-2, вх. Б до ЕТ-1, вх. Б”, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с външно ел. захранване на сграда със смесено предназначение в поземлен имот с идентификатор 07079.602.12 по КК на гр. Бургас (УПИ VI-12, кв. 68 по плана на ПЗ „Север”, гр. Бургас). От новомонтирания трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 2x800 kVA в поземлен имот с идентификатор 07079.602.12 ще се изградят 7 броя нови кабелни линии 1 kV, от които 5 бр. с кабели тип NY2Y-J 4x185 кв.мм и 2 бр. тип NY2Y-J 4x240 кв.мм от табло ниско напрежение на бъдещия БКТП в същия имот до 7 броя нови електромерни табла на сградата в поземлен имот 07079.602.12 по КК на гр. Бургас, ЕТ-1 и 2, вх. А, ЕТ-2,3 и 4, вх. Б, и ЕТ 1 и 2, вх. В и 1 брой кабелна линия 1 kV, с кабел тип NY2Y-J 4x95 кв.мм, от ЕТ-2, вх. Б до ЕТ-1, вх. Б. Осем броя нови електромерни табла ще се монтират до фасадата на сградата в поземлен имот с идентификатор 07079.602.12 по КК на гр. Бургас в определени за целта места. Част от новопроектираните кабели НН



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



ще бъдат положени свободно в изкопи, в сервитута на новия БКТП в поземлен имот 07079.602.12 по КК, до сградата ще бъдат изтеглени в PVC тръби Ø 110 в бетонов кожух, порожени в изкоп 1,1/0,78м. В сутерена на сградата кабели НН ще се изтеглят по кабелните скари

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1053(1)/26.04.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на комплекс от сгради със смесено предназначение с подземни и надземни гаражи и паркинг, ЗОХ, аптека, магазин за промишлени стоки, апартаментен хотел, офиси и жилища в ПИ с идентификатор 07079.602.12 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ VI-460, кв. 36 по плана на ПЗ „Север“, град Бургас/“, с което е постановил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Предвидените дейности, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Територията, предмет на инвестиционното предложение е на отстояние от 1,62 км. от защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Б



уп, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

