



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2225(1)

ГР. БУРГАС 08.08.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ М-СТ „КАПЧЕТО“

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение „Нови кабели 20 kV - 2 бр. от място на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Жилищен блок“ и ТП „Българово-7“ за захранване на нов БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA на нова ФЕЦ с мощност 837,12 kWp в ПИ с идентификатор 07332.501.784 по КК на гр. Българово (УПИ IX-784, кв. 47), община Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2225/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нови кабели 20 kV - 2 бр. от място на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Жилищен блок“ и ТП „Българово-7“ за захранване на нов БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA на нова ФЕЦ с мощност 837,12 kWp в ПИ с идентификатор 07332.501.784 по КК на гр. Българово (УПИ IX-784, кв. 47), община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3133(1)/27.10.2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтична електроцентрала в УПИ IX-784, кв. 47 по плана на гр. Българово, община Бургас (ПИ с идентификатор 07332.501.784 по КК)“, с което е опеределил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда полагане на нови кабели 20 kV - 2 бр. от мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Жилищен блок“ и ТП „Българово-7“ за захранване на нов БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA на нова ФЕЦ с мощност 837,12 kWp в ПИ с идентификатор 07332.501.784 по КК на гр. Българово (УПИ IX-784, кв. 47), община Бургас. Новопроектираните кабели ще бъдат положени в изкоп 0,8/0,4 и 1,1/0,4м, а при пресичане на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



пътища същите ще се изтеглят в PVC тръби Ø 160 в бетонов кожух, при пресичане на канали в HDPE тръби Ø 160. Дължината на кабелното трасето ще бъде 7 м. Има издадено Разрешение за строеж № 154/30.11.2022г., от Община Бургас за строеж на: „Трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA в ПИ с ид. 07332.501.784 по КК на гр. Българово, общ. Бургас (УПИ IX-784, кв. 47) – за фотоволтаична електрическа централа, разположена в същия имот.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 3,43 км) е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (извън границите на защитена зона) и характера на инвестиционното предложение (линеен, подземен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

