



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2504 (1)

ГР. БУРГАС 18. 08. 2023

ДО

„БИС“ ООД

ГР. БУРГАС, Ж. К. „М. РУДНИК“

ПЗ „ВЪРЛИ БРЯГ“, БАЗА „БИС“ ООД

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 110 kWp върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 07079.665.215.3 по КК на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, намираща се в УПИ I-215 по плана на ПЗ „Върли бряг“, с възложител „БИС“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2504/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 110 kWp върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 07079.665.215.3 по КК на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, намираща се в УПИ I-215 по плана на ПЗ „Върли бряг“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 110 kWp върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 07079.665.215.3 по КК на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, намираща се в УПИ I-215 по плана на ПЗ „Върли бряг“.

Фотоволтаичната централа ще се състои от 200 бр. фотоволтаични модули монтирани в редици върху покрива на промишлена сграда, всеки с мощност 550 Wp.

За преобразуване на постоянния ток в променлив ще се използват 2 броя трифазни инвертори, всеки с мощност 50 kVA и 60 kVA.

Предвижда се произведената електрическа енергия от ФЕЦ да се използва за собствени нужди и за отдаване към електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“ ЕАД. Мястото на присъединяване на ФЕЦ към електрическата мрежа е: Съществуващо ЕТ 2ТТЧ пред имота на клиента, ТП /БКТП „ВЪРЛИ БРЯГ 2“, КЛ/ВЛ „ВЪРЛИ БРЯГ 1“, п/ст „МАНДРА“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.




Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на отстояние от 1,43 км.) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на Министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА
За Директор на РИОСВ – Бургас
Заповед № РД-89/16.06.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

