



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2547
ГР. БУРГАС 25. 08. 2023

ДО
„ПАРТНЬОРИ – А.Т.” ЕООД
ГР. КАРНОБАТ, УЛ. „БАЧО КИРО“ № 6

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ


Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 200 kWp в УПИ VI-183, кв. 27 по плана на с. Берово, община Сунгурларе“ и „Кабелно захранване за фотоволтаична електроцентрала 200 kW от ТЕПО пред ТП „2-Берово“ до ГРТ в УПИ VI-183, кв. 27 по плана на с. Берово, община Сунгурларе“, с възложител „ПАРТНЬОРИ – А.Т.” ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2547/2023 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 200 kWp в УПИ VI-183, кв. 27 по плана на с. Берово, община Сунгурларе“ и „Кабелно захранване за фотоволтаична електроцентрала 200 kW от ТЕПО пред ТП „2-Берово“ до ГРТ в УПИ VI-183, кв. 27 по плана на с. Берово, община Сунгурларе“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 200 kWp върху терен в УПИ VI-183, кв. 27 по плана на с. Берово, община Сунгурларе и кабелно захранване за ФЕЦ 200 kW от ТЕПО пред ТП „2-Берово“ до ГРТ в УПИ VI-183, кв. 27 по плана на с. Берово. ФЕЦ ще се състои от 287 бр. фотоволтаични панели, всеки с единична мощност 695 Wp, прикрепени на метална конструкция свързана в 10 бр. редове (стрингове), монтирани статично върху терена на УПИ. Ориентация на стринговете е изток-запад с монтажен ъгъл спрямо земната хоризонтала – 20°. За преобразуване на постоянния ток в променлив ще се използват 2 броя трифазни инвертори, всеки с мощност 100 kVA.

Произведената електрическа енергия от ФЕЦ ще се отдава към електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“ ЕАД. Мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа е: Табло ниско напрежение, ТП / БКТП Берово-2, КЛ / ВЛ СЛАВЯНЦИ, п/ст СУНГУРЛАРЕ.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Съгласно т. II.2.1.3 от становище №4551795/07.03.2023 г. на „ЕР ЮГ“ ЕАД КЕЦ:Карнобат, възложителят се задължава за присъединяване на ФЕЦ да проектира и изгради електропроводна линия ниско напрежение от новото електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Бероново 2“, до ГРТ на фотоволтаичната електроцентрала, след съгласуване на работния проект с „ЕР ЮГ“ ЕАД.

Захранващата линия от табло ГРТ на ФЕЦ до ТЕПО пред ТП „Бероново 2“ е чрез кабел НН до 1 kV тип САВТ 3x185+95mm², с обща дължина 87 м, от които 74,2 м извън имота на възложителя, положен в изкоп 1.0/0.4 м, който преминава изцяло по улиците в село Бероново.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ VI-183, кв. 27 по плана на с. Бероново, община Сунгурларе и кабелното трасе **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000136 „Река Горна Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-985/10.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 5/19.01.2021 г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000136 „Река Горна Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

