



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2507  
ГР. БУРГАС, 25. 08. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

**Относно:** инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 57491.504.30 по КК на гр. Поморие, Община Поморие” с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2507/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 57491.504.30 по КК на гр. Поморие, Община Поморие” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1309(1)/29.05.2018г. за инвестиционно предложение „Изграждане на една жилищна сграда в ПИ с идентификатор 57491.504.30 по КК на гр. Поморие, община Поморие”, с което е постановил, че не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 57491.504.30 по КК на гр. Поморие (УПИ VIII, кв. 272), Община Поморие има Разрешение за строеж № 77 от 28.05.2020г., издадено от Главния архитект на община Поморие. Разрешението е влязло в сила на 18.06.2020г.

**С настоящото инвестиционно предложение** се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 57491.504.30 по КК на гр. Поморие, Община Поморие. За целта на уличната регулация между ПИ 57491.504.27 и ПИ 57491.504.28 по КК на гр. Поморие ще се монтира нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ). От ТНН на БКТП „Солено езеро 3“, находящ се в ПИ 57491.501.421 по КК на гр. Поморие ще се положи нов кабел, тип NAY2Y — J 4X240SМм<sup>2</sup> до новия КРШ. На границата на ПИ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



57491.504.30 по КК на гр. Поморие ще се монтира ново електромерно табло, тип ЕТ 1М. Ще се положи нов кабел, тип NAY2Y — J 4x35 SMmm<sup>2</sup> от КРШ — нов до новото електромерно табло. Кабелите ще се положат в изкоп с размери 0,8/0,4 м. При пресичане на уличните платна кабелът, тип NAY2Y – J 4x240SM mm<sup>2</sup> ще се изтегли в PVC тръби ø110, положени в изкоп 1,1/0,6 м, заложи в бетонов кожух. Дължината на кабелното трасе е 353,40м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 57491.504.30 по КК на гр. Поморие, Община Поморие” **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

ПИ с идентификатор 57491.504.30 по КК на гр. Поморие, Община Поморие и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони (на 0,08 км) са с код BG0000620 „Поморие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и с код BG0000152 „Поморийско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-78/03.02.2009г. на министъра на околната среда и водите /обн., ДВ, бр.14/2009г./

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близо разположени защитени зони за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ



гр. Бургас, ж-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

