



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

ИЗХ. № ПД-2554 (1)

ГР. БУРГАС 04. 09. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение/ТНН/ на ТП "Парижка комуна" в ПИ с идентификатор 07079.612.305 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.611.9 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ III - 9, кв. 121 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас", с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2554/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение/ТНН/ на ТП "Парижка комуна" в ПИ с идентификатор 07079.612.305 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.611.9 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ III - 9, кв. 121 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас", попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.


Инвестиционното предложение е свързано с присъединяване към електроразпределителната мрежа на сграда със смесено предназначение и подземен гараж в имот УПИ III-9, кв.121 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, идентичен с ПИ 07079.611.9 по КК на гр.Бургас.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-646(1)/25.03.2022г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда със смесено предназначение и подземен паркинг в УПИ III-9, кв. 121 (ПИ 07079.611.9 по ККР) по плана на ЦГЧ гр.Бургас, община Бургас“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

За имота има издадено Разрешение за строеж № П-26/25.05.2022 г. от Главния архитект на Община Бургас за строеж на сграда със смесено предназначение и подземен гараж в ПИ с идентификатор 07079.611.9 по КК на гр. Бургас, УПИ III - 9, кв. 121 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, влязло в сила 13.06.2022г.

С инвестиционното предложение се предвижда от табло ниско напрежение /ТНН/ на ТП "Парижка комуна" в ПИ с идентификатор 07079.612.305 по КК на гр. Бургас, да се положи нова кабелна линия ниско напрежение /НН/ тип NAY2Y-J 4x185 mm² до ново електромерно табло за необходимия брой средства за търговско измерване, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.611.9 по КК на гр. Бургас, УПИ III- 9, кв. 121 по ЦГЧ на гр. Бургас, за захранване на обекта в същия имот.

Новопроектираната кабелна линия се полага свободно в изкоп 0,4/0,8 м (ш/д) под тротоарна настилка през ПИ с идентификатори 07079.612.305, 07079.612.297, 07079.611.269 и 07079.611.9 по КК на гр. Бургас. При пресичане на ПИ с идентификатори 07079.612.297 и 07079.611.269 по КК на гр. Бургас,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



кабелната линия се изтегля в PVC тръба, положена в бетонен кожух в изкоп 0,6/1,1 м (ш/д). Пресичането на ПИ с идентификатор по КК на гр. Бургас ще се осъществи чрез хоризонтален сондаж. По цялата дължина на кабелното трасе от точката на присъединяване до новомонтираното електромерно табло се полага поцинкована стомана Ø10 мм.

Комуникационно - транспортният достъп до трасето се осъществява по съществуваща улична мрежа. След полагането на кабелите, замерването им и извършването на съответните монтажни работи, изкопите ще бъдат покрити и трамбовани през 30 см, а тротоарните настилки възстановени.

Трасето на кабела обхваща поземлени имоти с идентификатори №: 07079.612.296, 07079.612.297, 07079.611.269, 07079.611.272 с начин на трайно ползване (НТП) - „За второстепенна улица” и трайно предназначение на територията - „Урбанизирана”, ПИ № 07079.612.305 с НТП „За обект комплекс за образование” и ПИ № 07079.611.9 с НТП - „За високо застрояване” и двата с трайно предназначение на територията „Урбанизирана”.

Дейностите свързани с реализация на инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Теренът е на отстояние от 1,47 км. от защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че в разглежданата площ няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ - Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

